

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов МУЭП "Промтехэнерго" за 2016г.			
Наименование оборудования	Причина проведения работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
Январь			
Нет			
Февраль			
Нет			
Март			
Нет			
Апрель			
Нет			
Май			
РП-7, Ф-10-713	Авария на ВЛ-10кВ	14.05.2016, 17:00	14.05.2016, 18:30
РП-7, Ф-10-933	Отключение защитой	28.05.2016	09.06.2016, 16:55
Перемычка ТП-51-ТП-52, Ф5108-Ф5204	Проверка изоляции	30.05.2016	03.06.2016, 9:20
Июнь			
ТП-54, Ф-0,4-5407	Отключение защитой	07.06.2016, 12:30	07.06.2016, 13:20
ТП-53, Ф-0,4-5303, Ф-0,4-5308	Отключение защитой	14.06.2016, 18:30	14.06.2016, 18:55
РП-7, Ф-10-713	Замена опор	14.06.2016, 22:11	15.06.2016, 11:30
Июль			
Нет			
Август			
нет			
Сентябрь			
Ф0,4-5204	Отключение защитой	05.09.2016 – 05.09.2016 16-10 16-35	
Ф0,4-5303	Отключение защитой	21.09.2016 – 21.09.2016 19-50 20-20	
Октябрь			
Ф10-713	Отключение защитой	09.10.2016 – 09.10.2016 9-20 9-30	
Ф10-713	Отключение защитой	15.10.2016 – 15.10.2016 11-20 11-30	
Ф0,4-5118	Отключение защитой	19.10.2016 – 19.10.2016 11-05 11-30	
Ф10-713	Отключение защитой	24.10.2016 – 24.10.2016 10-05 10-15	
Ф0,4-5118	Отключение защитой	27.10.2016 – 27.10.2016 8-50 9-00	
Ноябрь			
Ф0,4-4702	Отключение защитой	04.11.2016 – 4.11.2016 21-30 23-30	
Ф10-713	Однофазное замыкание	05.11.2016 – 05.11.2016 3-40 3-55	
Ф10-924	отключение защитой	05.11.2016 -07.11.2016 9-35 16-18	
Ф0,4-4702	Отключение защитой	05.11.2016 – 05.11.2016 11-03 11-10	
Ф0,4-4702	отключение защитой	05.11.2016 – 05.11.2016 19-10 19-20	
Ф0,4-4702	Отключение защитой	06.11.2016 -06.11.2016 16-25 16-55	
Декабрь			
Ф10-713	Отключение защитой	05.12.2016- 05.12.2016 1-43 1-50	
Ф10-933	Повреждение КЛ	29.12.2016-05.01.2017 16-55 12-00	
Ф10-718, РП-7	Однофазное замыкание	29.12.2016-29.12.2016 16-55 17-15	
Ф0,4-5108	Отключение защитой	30.12.2016-30.12.2016 11-30 11-45	