Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово.АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
_____Михалева Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 108-ЛИ от 05.05.2016г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово»; МБДОУ «Левушка».
7. **Адрес объекта:** 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово; 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово, ул. Молодежная, 5.
8. **Место отбора:** ремонтная база, водопроводный кран; пищеблок, водопроводный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 206, 208 от 04.05.2016г., № 207, 209 от 25.04.2016г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой «ЦТП «Кольцово» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей «ЦТП «Кольцово» по исследованному санитарно-химическому показателю pH, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным санитарно-химическим показателям данная проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды холодной питьевой, воды горячей «МБДОУ «Левушка» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей «МБДОУ «Левушка» по исследованным санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 206

от 04.05.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, водопроводный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	00449				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная бутылка; пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	25.04.2016 г.	9	Час	45	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +8 °С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.04.2016 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 203					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.16		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	25.04.16	Окончание		29.04.16	

Средства измерений: Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 302 с диапазоном измерений от 0 до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105176 от 17.12.2014 г., действительно до17.12.2017г, Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 317 с диапазоном измерений от 0 до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105169 от 17.12.2014 г., действительно до17.12.2017г. Свидетельства выданы ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00449	**Вода холодная питьевая**				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения	Лаб.номер 409

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	203					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.2016г		11	час	10	мин.
Даты проведения исследований	Начало	25.04.2016г	Окончание		25.04.2016г	

Средства измерений

1. pH-метр «Анион-7000» № 176 Св. № 186465 от 30.11.2015г до 30.11.2016г
2. Колориметр фотоэлектрический «Юнико 1201» № WP07010 Св. № 163836 от 26.08.2015г до 26.08.2016г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00449	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Цветность	9,7 ± 2,9	20	градусы	ГОСТ 31868-12
	Мутность	менее 0,8	2,6	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Водородный показатель (pH)	7,6 ± 0,1	в пределах 6-9	единицы pH	РД 52.24.495-05
	Железо общее	0,17 ± 0,03	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рынлюк А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 207

от 25.04.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**						
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»					
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС					
1.3	Цель исследований	ПК					
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.					
2	**Сведения об объекте**						
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»					
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово					
3	**Сведения о пробе (образце)**						
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, водопроводный кран					
3.2	Наименование	Вода горячая					
3.3	Код	00450					
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)						
3.5	Дата изготовления (розлива):						
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка					
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка				
3.8	Объём (количество)	1*0.5	Ед. изм.	л			
3.9	Дата и время отбора	25.04.2016 г.	9	Час	45	Мин	
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.					
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +8 °С			
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -				
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.04.2016 г.	10	Час	30	Мин	
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012					
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01					
4	Дополнительные сведения						

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧСФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	204					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.2016г		11	час	10	мин.
Даты проведения исследований	Начало	25.04.2016г	Окончание		25.04.2016г	

Средства измерений

1. pH-метр «Анион-7000» № 176 Св. № 186465 от 30.11.2015г до 30.11.2016г
2. Колориметр фотоэлектрический «Юнико 1201» № WP07010 Св. № 163836 от 26.08.2015г до 26.08.2016г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00450	**Вода горячая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,5 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-12
	Мутность	менее 0,8	2,6	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Водородный показатель (pH)	9,1 ± 0,1	в пределах 6-9	единицы pH	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 208

от 04.05.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20. АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ «Левушка»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, ул. Молодежная, 5				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Пищеблок, водопроводный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	00451				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная бутылка; пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0.5; 1*0.5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	25.04.2016 г.	10	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +8 °С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.04.2016 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования

Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 205					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.16		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	25.04.16	Окончание		29.04.16	

Средства измерений: Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 302 с диапазоном измерений от 0 до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105176 от 17.12.2014 г., действительно до17.12.2017г, Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 317 с диапазоном измерений от 0 до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105169 от 17.12.2014 г., действительно до17.12.2017г. Свидетельства выданы ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00451	**Вода холодная питьевая**				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения	Лаб.номер 410

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	205					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.2016г		11	час	10	мин.
Даты проведения исследований	Начало	25.04.2016г	Окончание		25.04.2016г	

Средства измерений

1. pH-метр «Анион-7000» № 176 Св. № 186465 от 30.11.2015г до 30.11.2016г
2. Колориметр фотоэлектрический «Юнико 1201» № WP07010 Св. № 163836 от 26.08.2015г до 26.08.2016г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00451	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Цветность	менее 5	20	градусы	ГОСТ 31868-12
	Мутность	менее 0,8	2,6	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Водородный показатель (pH)	7,6 ± 0,1	в пределах 6-9	единицы pH	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 209

от 25.04.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ «Левушка»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, ул. Молодежная, 5				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Пищеблок, водопроводный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	00452				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	25.04.2016 г.	10	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +8 °С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.04.2016 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	206					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.2016г		11	час	10	мин.
Даты проведения исследований	Начало	25.04.2016г	Окончание		25.04.2016г	

Средства измерений

1. pH-метр «Анион-7000» № 176 — Св. № 186465 от 30.11.2015г до 30.11.2016г
2. Колориметр фотоэлектрический «Юнико 1201» № WP07010 — Св. № 163836 от 26.08.2015г до 26.08.2016г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00452	**Вода горячая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Цветность	менее 5	20	градусы	ГОСТ 31868-12
	Мутность	менее 0,8	2,6	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Водородный показатель (pH)	7,6 ± 0,1	в пределах 6-9	единицы pH	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово,АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
_____Михалева Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 107-ЛИ от 05.05.2016г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБОУ Биотехнологический лицей-интернат № 21; ЦТП «Новосибирский»; ООО «Автосервис».
7. **Адрес объекта:** 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово, 30а; 630559, НСО, Новосибирский район, м-н Новоборский; 630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово.
8. **Место отбора:** столовая, водопроводный кран; машинный зал, водопроводный кран; санитарный узел, водопроводный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 200, 202, 204 от 04.05.2016г., № 201, 203, 205 от 25.04.2016г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой «МБОУ Биотехнологический лицей-интернат № 21» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей «МБОУ Биотехнологический лицей-интернат № 21» по исследованному санитарно-химическому показателю pH, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным санитарно-химическим показателям данная проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды холодной питьевой «ЦТП «Новосибирский» по исследованным микробиологическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды холодной питьевой «ЦТП «Новосибирский» по исследованным санитарно-химическим показателям цветность и железо общее, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным санитарно-химическим показателям данная проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей «ЦТП «Новосибирский» по исследованному санитарно-химическому показателю pH, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным санитарно-химическим показателям данная проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды холодной питьевой «ООО «Автосервис» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей «ООО «Автосервис» по исследованному санитарно-химическому показателю pH, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным санитарно-химическим показателям данная проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 200

от 04.05.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ Биотехнологический лицей-интернат № 21				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, водопроводный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	00443				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная бутылка, пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0.5; 1*0.5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	25.04.2016 г.	9	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +8 °С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.04.2016 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 197					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.16		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	25.04.16	Окончание		28.04.16	

Средства измерений: Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 302 с диапазоном измерений от 0 до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105176 от 17.12.2014 г., действительно до17.12.2017г, Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 317 с диапазоном измерений от 0 до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105169 от 17.12.2014 г., действительно до17.12.2017г. Свидетельства выданы ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00443	**Вода холодная питьевая**				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения	Лаб.номер 406

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	197					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.2016г		11	час	10	мин.
Даты проведения исследований	Начало	25.04.2016г	Окончание		25.04.2016г	

Средства измерений

1. pH-метр «Анион-7000» № 176 Св. № 186465 от 30.11.2015г до 30.11.2016г
2. Колориметр фотоэлектрический «Юнико 1201» № WP07010 Св. № 163836 от 26.08.2015г до 26.08.2016г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00443	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Цветность	менее 5	20	градусы	ГОСТ 31868-12
	Мутность	менее 0,8	2,6	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Водородный показатель (pH)	7,5 ± 0,1	в пределах 6-9	единицы pH	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21А323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 201

от 25.04.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ Биотехнологический лицей-интернат № 21				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, водопроводный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	00444				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0.5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	25.04.2016 г.	9	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +8 °С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.04.2016 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	198					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.2016г		11	час	10	мин.
Даты проведения исследований	Начало	25.04.2016г	Окончание		25.04.2016г	

Средства измерений

1. pH-метр «Анион-7000» № 176 Св. № 186465 от 30.11.2015г до 30.11.2016г
2. Колориметр фотоэлектрический «Юнико 1201» № WP07010 Св. № 163836 от 26.08.2015г до 26.08.2016г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00444	**Вода горячая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,8 ± 1,7	20	градусы	ГОСТ 31868-12
	Мутность	менее 0,8	2,6	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Водородный показатель (pH)	9,2 ± 0,1	в пределах 6-9	единицы pH	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 202

от 04.05.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, м-н Новоборский				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, водопроводный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	00445				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная бутылка; пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	25.04.2016 г.	9	Час	25	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +8 °С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.04.2016 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 199					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.16		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	25.04.16	Окончание		29.04.16	

Средства измерений: Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 302 с диапазоном измерений от 0 до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105176 от 17.12.2014 г., действительно до17.12.2017г, Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 317 с диапазоном измерений от 0 до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105169 от 17.12.2014 г., действительно до17.12.2017г. Свидетельства выданы ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00445	**Вода холодная питьевая**				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения	Лаб.номер 407

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	199					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.2016г		11	час	10	мин.
Даты проведения исследований	Начало	25.04.2016г	Окончание		25.04.2016г	

Средства измерений

1. pH-метр «Анион-7000» № 176 — Св. № 186465 от 30.11.2015г до 30.11.2016г
2. Колориметр фотоэлектрический «Юнико 1201» № WP07010 — Св. № 163836 от 26.08.2015г до 26.08.2016г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00445	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	1/1	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	1	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Цветность	28,5 ± 5,7	20	градусы	ГОСТ 31868-12
	Мутность	1,92 ± 0,19	2,6	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Водородный показатель (pH)	7,4 ± 0,1	в пределах 6-9	единицы pH	РД 52.24.495-05
	Железо общее	0,61 ± 0,12	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский
район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 203

от 25.04.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, м-н Новоборский				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, водопроводный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	00446				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	25.04.2016 г.	9	Час	25	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +8 °С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.04.2016 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	200					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.2016г		11	час	10	мин.
Даты проведения исследований	Начало	25.04.2016г	Окончание		25.04.2016г	

Средства измерений

1. pH-метр «Анион-7000» № 176 Св. № 186465 от 30.11.2015г до 30.11.2016г
2. Колориметр фотоэлектрический «Юнико 1201» № WP07010 Св. № 163836 от 26.08.2015г до 26.08.2016г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00446	**Вода горячая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Цветность	6,17 ± 1,9	20	градусы	ГОСТ 31868-12
	Мутность	менее 0,8	2,6	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Водородный показатель (pH)	9,1 ± 0,1	в пределах 6-9	единицы pH	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 204

от 04.05.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**						
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»					
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС					
1.3	Цель исследований	ПК					
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.					
2	**Сведения об объекте**						
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»					
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово					
3	**Сведения о пробе (образце)**						
3.1	Место (адрес) отбора	Санитарный узел, водопроводный кран					
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая					
3.3	Код	00447					
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)						
3.5	Дата изготовления (розлива):						
3.6	Тара, упаковка	Стерильная бутылка; пластиковая бутылка					
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка				
3.8	Объём (количество)	1*0.5; 1*0.5	Ед. изм.		л		
3.9	Дата и время отбора	25.04.2016 г.		9	Час	35	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.					
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -		Температура +8 °С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -				
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.04.2016 г.		10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012					
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01					
4	Дополнительные сведения						

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования

Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 201					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.16		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	25.04.16	Окончание		29.04.16	

Средства измерений: Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 302 с диапазоном измерений от 0 до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105176 от 17.12.2014 г., действительно до17.12.2017г, Термометр ртутный стеклянный ТЛ-7А кл 1, зав. № 317 с диапазоном измерений от 0 до 75°С, цена деления 0,2°С; свидетельство о поверке №105169 от 17.12.2014 г., действительно до17.12.2017г. Свидетельства выданы ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00447	**Вода холодная питьевая**				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения	Лаб.номер 408

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	201					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.2016г		11	час	10	мин.
Даты проведения исследований	Начало	25.04.2016г	Окончание		25.04.2016г	

Средства измерений

1. pH-метр «Анион-7000» № 176 Св. № 186465 от 30.11.2015г до 30.11.2016г
2. Колориметр фотоэлектрический «Юнико 1201» № WP07010 Св. № 163836 от 26.08.2015г до 26.08.2016г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00447	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,0 ± 1,5	20	градусы	ГОСТ 31868-12
	Мутность	менее 0,8	2,6	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Водородный показатель (pH)	8,3 ± 0,1	в пределах 6-9	единицы pH	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 205

от 25.04.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Санитарный узел, водопроводный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	00448				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	25.04.2016 г.	9	Час	35	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +8 °С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.04.2016 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	202					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.04.2016г		11	час	10	мин.
Даты проведения исследований	Начало	25.04.2016г	Окончание		25.04.2016г	

Средства измерений

1. pH-метр «Анион-7000» № 176 — Св. № 186465 от 30.11.2015г до 30.11.2016г
2. Колориметр фотоэлектрический «Юнико 1201» № WP07010 — Св. № 163836 от 26.08.2015г до 26.08.2016г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00448	**Вода горячая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,4 ± 1,6	20	градусы	ГОСТ 31868-12
	Мутность	менее 0,8	2,6	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Водородный показатель (pH)	9,1 ± 0,1	в пределах 6-9	единицы pH	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	0,3	мг/дм^3	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рындюк А.В.