Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово,АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 340-ЛИ от 04.10.2016г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнический лицей-интернат № 21».
7. **Адрес объекта:** 630559, НСО, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. **Место отбора:** столовая, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 947 от 03.10.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заключение: Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной в столовой МБОУ «Биотехнический лицей-интернат № 21», по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский
район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 947

от 03.10.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 100/2016 от 23.09.2016 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02020				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная бутылка; пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	2*0,5	Ед. изм.	литр		
3.9	Дата и время отбора	29.09.2016 г.	9	Час	40	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6 °С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	29.09.2016 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 912					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29.09.2016г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	29.09.2016г	Окончание		03.10.2016г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02020	**Вода холодная питьевая**				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения	Лабораторный номер 685	

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

Код формы: Ц.6.81

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	912					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29.09.2016 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	29.09.2016 г	Окончание		30.09.2016 г	

Средства измерений 1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02020	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,79 ± 1,74	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово,АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 341-ЛИ от 04.10.2016г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, микрорайон Новоборский.
8. **Место отбора:** машинный зал, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 948 от 03.10.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заключение: Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной в машинном зале ЦТП «Новоборский», по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 948

от 03.10.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, микрорайон Новоборский				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02021				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная бутылка; пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	2*0.5	Ед. изм.		литр	
3.9	Дата и время отбора	29.10.2016 г.	9	Час	47	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -		Температура +6 °С	
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	29.10.2016 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 913					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29.09.2016г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	29.09.2016г	Окончание		03.10.2016г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02021	**Вода холодная питьевая**				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения	Лабораторный номер 686

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	913					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29.09.2016 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	29.09.2016 г	Окончание		30.09.2016 г	

Средства измерений 1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02021	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5.98 ± 1,79	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово,АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 342-ЛИ от 04.10.2016г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** ремонтная база, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 949 от 03.10.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заключение: Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из водоразборного крана на ремонтной базе ЦТП «Кольцово», по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609. ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 949

от 03.10.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта	630559. Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02022				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная бутылка; пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	2*0,5	Ед. изм.	литр		
3.9	Дата и время отбора	29.09.2016 г.	9	Час	55	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6 °С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	29.09.2016 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 914					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29.09.2016г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	29.09.2016г	Окончание		03.10.2016г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02022	**Вода холодная питьевая**				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения	Лабораторный номер 687

Лицо, ответственное за оформление протокола — Рындюк А.В.

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	914					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29.09.2016 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	29.09.2016 г	Окончание		30.09.2016 г	

Средства измерений 1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02022	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	6,57 ± 1,97	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово,АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 343-ЛИ от 04.10.2016г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** санитарный узел, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 950 от 03.10.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заключение: Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из водоразборного крана в санитарном узле ООО «Автосервис», по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 950

от 03.10.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Санитарный узел, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02023				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная бутылка; пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	2*0.5	Ед. изм.	литр		
3.9	Дата и время отбора	29.09.2016 г.	10	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6 °С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	29.09.2016 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)
М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 915					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29.09.2016г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	29.09.2016г	Окончание		03.10.2016г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02023	**Вода холодная питьевая**				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения	Лабораторный номер 688

Лицо, ответственное за оформление протокола Рыбдюк А.В.

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	915					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29.09.2016 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	29.09.2016 г	Окончание		30.09.2016 г	

Средства измерений 1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02023	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	6,57 ± 1,97	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово,АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 344-ЛИ от 04.10.2016г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБДОУ «Лёвушка».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5.
8. **Место отбора:** санитарный узел (1 этаж), водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 951 от 03.10.2016г. выдан ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заключение: Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из водоразборного крана в санитарном узле на 1 этаже МБДОУ «Лёвушка», по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 951

от 03.10.2016 г.

1	**Сведения о Заказчике**						
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»					
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС					
1.3	Цель исследований	ПК					
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 28/2016 от 29.03.2016 г.					
2	**Сведения об объекте**						
2.1	Наименование объекта	МБДОУ «Левушка»					
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5					
3	**Сведения о пробе (образце)**						
3.1	Место (адрес) отбора	Санитарный узел (1 этаж), водоразборный кран					
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая					
3.3	Код	02024					
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)						
3.5	Дата изготовления (розлива):						
3.6	Тара, упаковка	Стерильная бутылка; пластиковая бутылка					
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка				
3.8	Объём (количество)	2*0,5	Ед. изм.	литр			
3.9	Дата и время отбора	29.09.2016 г.	10	Час	10	Мин	
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.					
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6 °С			
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -				
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	29.09.2016 г.	10	Час	30	Мин	
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012					
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01					
4	Дополнительные сведения						

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)
М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 916					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29.09.2016г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	29.09.2016г	Окончание		03.10.2016г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02024	**Вода холодная питьевая**				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Дополнительные сведения	Лабораторный номер 689

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	916					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	29.09.2016 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	29.09.2016 г	Окончание		30.09.2016 г	

Средства измерений 1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02024	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0.8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	8,14 ± 2,44	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Рыжук А.В.