Федеральное медико-биологическое агентство России

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»**
**Противочумная станция**
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

***Утверждаю***
И.о. Главного врач ПЧС,
Зам. технического директора
органа инспекции
_____Долгих Е.В.

# Экспертное заключение
## по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 187-ЛИ от 18.04.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБДОУ «Лёвушка».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
8. **Место отбора:** Санитарный узел, первый этаж, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0340, 0341 от 18.04.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ «Лёвушка» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранной из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ «Лёвушка» по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Кондаков А.В./
(Подпись) (ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»**

**Противочумная станция**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ**

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0340

от 18.04.2017 г.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Сведения о Заказчике** | | | | | |
| 1.1 | Наименование | МУЭП «Промтехэнерго» | | | | |
| 1.2 | Адрес | 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20 | | | | |
| 1.3 | Цель исследований | Производственный контроль | | | | |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г. | | | | |
| 2 | **Сведения об объекте** | | | | | |
| 2.1 | Наименование объекта | МБДОУ «Левушка» | | | | |
| 2.2 | Адрес объекта | 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5 | | | | |
| 3 | **Сведения о пробе (образце)** | | | | | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | Санитарный узел, первый этаж, раковина для мытья рук, водоразборный кран | | | | |
| 3.2 | Наименование | Вода холодная питьевая | | | | |
| 3.3 | Код | 00469 | | | | |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | | | | | |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | | | | | |
| 3.6 | Тара, упаковка | Стерильная лабораторная посуда; пластиковая бутылка | | | | |
| 3.7 | Объём партии (при необходим) | | Спецмарка | | | |
| 3.8 | Объём (количество) | 2*0,5 | Ед. изм. | л | | |
| 3.9 | Дата и время отбора | 12.04.2017 г. | 09 | Час | 40 | Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации | Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В. | | | | |
| 3.11 | Условия доставки | Сумка-холодильник + | Наличие консервантов - | Температура +6°С | | |
| 3.12 | Условия отбора проб | Температура окружающей среды - | Температура воды - | | | |
| 3.13 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 12.04.2017 г. | 11 | Час | 15 | Мин |
| 3.14 | НД на метод отбора | ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012 | | | | |
| 3.15 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 | | | | |
| 4 | Дополнительные сведения | | | | | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

зам. Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

Кравченко О.К

М.П.

| Бактериологические исследования | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА | | | | | |
| Номер направления | № 318 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017г | | 11 | Час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017г | Окончание | | 17.04.2017г | |

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00469 | **Вода холодная питьевая** | | | | |
| | Общее микробное число | 0 | Не более 50 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018 -01 |
| | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | Обн./не обн.в 100 мл | МУК 4.2.1018 -01 |
| | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | Обн./не обн.в 100 мл | МУК 4.2.1018 -01 |

| Санитарно-химические исследования | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России | | | | | |
| Номер направления | 318 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017 г | | 11 | час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017 г | Окончание | | 13.04.2017 г | |

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00469 | **Вода холодная питьевая** | | | | |
| | Запах | 0 / 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Привкус | 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Мутность | менее 0,8 | 1,5 | мг/дм$^3$ | ГОСТ 3351-74 |
| | Цветность | менее 5 | 20 | градус цветности | ГОСТ 31868-12 |
| | pH | 7,6 ± 0,1 | 6 - 9 | единица pH | РД 52.24.495-05 |
| Дополнительные сведения | | | | | |

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»**

**Противочумная станция**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ**

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0341

от 18.04.2017 г.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Сведения о Заказчике** | | | | | |
| 1.1 | Наименование | МУЭП «Промтехэнерго» | | | | |
| 1.2 | Адрес | 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20 | | | | |
| 1.3 | Цель исследований | Производственный контроль | | | | |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г. | | | | |
| 2 | **Сведения об объекте** | | | | | |
| 2.1 | Наименование объекта | МБДОУ «Левушка» | | | | |
| 2.2 | Адрес объекта | 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5 | | | | |
| 3 | **Сведения о пробе (образце)** | | | | | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | Санитарный узел, первый этаж, раковина для мытья рук, водоразборный кран | | | | |
| 3.2 | Наименование | Вода горячая | | | | |
| 3.3 | Код | 00470 | | | | |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | | | | | |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | | | | | |
| 3.6 | Тара, упаковка | Пластиковая бутылка | | | | |
| 3.7 | Объём партии (при необходим) | | Спецмарка | | | |
| 3.8 | Объём (количество) | 1*0,5 | Ед. изм. | л | | |
| 3.9 | Дата и время отбора | 12.04.2017 г. | 09 | Час | 40 | Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации | Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В. | | | | |
| 3.11 | Условия доставки | Сумка-холодильник + | Наличие консервантов - | Температура +6°С | | |
| 3.12 | Условия отбора проб | Температура окружающей среды - | Температура воды - | | | |
| 3.13 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 12.04.2017 г. | 11 | Час | 15 | Мин |
| 3.14 | НД на метод отбора | ГОСТ 31862-2012 | | | | |
| 3.15 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 | | | | |
| 4 | Дополнительные сведения | | | | | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./
зам. Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Крамейницкая О.К

| Санитарно-химические исследования | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России | | | | | |
| Номер направления | 319 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017 г | | 11 | час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017 г | Окончание | | 13.04.2017 г | |

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00470 | **Вода горячая** | | | | |
| | Запах | 0 / 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Мутность | менее 0,8 | 1,5 | мг/дм$^3$ | ГОСТ 3351-74 |
| | Цветность | менее 5 | 20 | градус цветности | ГОСТ 31868-12 |
| | pH | 7,6 ± 0,1 | 6 - 9 | единица pH | РД 52.24.495-05 |

| Дополнительные сведения | |
|---|---|

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

Федеральное медико-биологическое агентство России

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»**
**Противочумная станция**
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

***Утверждаю***
И.о. Главного врач ПЧС,
Зам. технического директора
органа инспекции
_____ Долгих Е.В.

# Экспертное заключение
## по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 186-ЛИ от 18.04.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** помещение для приёма пищи, раковина для мытья посуды, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0338, 0339 от 18.04.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранной из водоразборного крана в помещении для приёма пищи по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана в помещении для приёма пищи по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Кондаков А.В./
(Подпись) (ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»**

**Противочумная станция**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ**

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0338

от 18.04.2017 г.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Сведения о Заказчике** | | | | | |
| 1.1 | Наименование | МУЭП «Промтехэнерго» | | | | |
| 1.2 | Адрес | 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20 | | | | |
| 1.3 | Цель исследований | Производственный контроль | | | | |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г. | | | | |
| 2 | **Сведения об объекте** | | | | | |
| 2.1 | Наименование объекта | ООО «Автосервис» | | | | |
| 2.2 | Адрес объекта | 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово | | | | |
| 3 | **Сведения о пробе (образце)** | | | | | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | Помещение для приема пищи, раковина для мытья посуды, водоразборный кран | | | | |
| 3.2 | Наименование | Вода холодная питьевая | | | | |
| 3.3 | Код | 00467 | | | | |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | | | | | |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | | | | | |
| 3.6 | Тара, упаковка | Стерильная лабораторная посуда; пластиковая бутылка | | | | |
| 3.7 | Объём партии (при необходим) | | Спецмарка | | | |
| 3.8 | Объём (количество) | 2*0,5 | Ед. изм. | л | | |
| 3.9 | Дата и время отбора | 12.04.2017 г. | 09 | Час | 25 | Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации | Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В. | | | | |
| 3.11 | Условия доставки | Сумка-холодильник + | Наличие консервантов - | Температура +6°С | | |
| 3.12 | Условия отбора проб | Температура окружающей среды - | Температура воды - | | | |
| 3.13 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 12.04.2017 г. | 11 | Час | 15 | Мин |
| 3.14 | НД на метод отбора | ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012 | | | | |
| 3.15 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 | | | | |
| 4 | Дополнительные сведения | | | | | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./
Зам. Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

| Бактериологические исследования | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА | | | | | |
| Номер направления | № 316 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017г | | 11 | Час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017г | Окончание | | 17.04.2017г | |

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00467 | **Вода холодная питьевая** | | | | |
| | Общее микробное число | 0 | Не более 50 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018 -01 |
| | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | Обн./не обн.в 100 мл | МУК 4.2.1018 -01 |
| | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | Обн./не обн.в 100 мл | МУК 4.2.1018 -01 |

| Санитарно-химические исследования | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России | | | | | |
| Номер направления | 316 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017 г | | 11 | час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017 г | Окончание | | 13.04.2017 г | |

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00467 | **Вода холодная питьевая** | | | | |
| | Запах | 0 / 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Привкус | 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Мутность | менее 0,8 | 1,5 | мг/дм$^3$ | ГОСТ 3351-74 |
| | Цветность | 5,1 ± 1,5 | 20 | градус цветности | ГОСТ 31868-12 |
| | pH | 7,6 ± 0,1 | 6 - 9 | единица pH | РД 52.24.495-05 |
| Дополнительные сведения | | | | | |

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»**

**Противочумная станция**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ**

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0339

от 18.04.2017 г.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Сведения о Заказчике** | | | | | |
| 1.1 | Наименование | МУЭП «Промтехэнерго» | | | | |
| 1.2 | Адрес | 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20 | | | | |
| 1.3 | Цель исследований | Производственный контроль | | | | |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г. | | | | |
| 2 | **Сведения об объекте** | | | | | |
| 2.1 | Наименование объекта | ООО «Автосервис» | | | | |
| 2.2 | Адрес объекта | 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово | | | | |
| 3 | **Сведения о пробе (образце)** | | | | | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | Помещение для приема пищи, раковина для мытья посуды, водоразборный кран | | | | |
| 3.2 | Наименование | Вода горячая | | | | |
| 3.3 | Код | 00468 | | | | |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | | | | | |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | | | | | |
| 3.6 | Тара, упаковка | Пластиковая бутылка | | | | |
| 3.7 | Объём партии (при необходим) | | Спецмарка | | | |
| 3.8 | Объём (количество) | 1*0,5 | Ед. изм. | л | | |
| 3.9 | Дата и время отбора | 12.04.2017 г. | 09 | Час | 25 | Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации | Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В. | | | | |
| 3.11 | Условия доставки | Сумка-холодильник + | Наличие консервантов - | Температура +6°С | | |
| 3.12 | Условия отбора проб | Температура окружающей среды - | Температура воды - | | | |
| 3.13 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 12.04.2017 г. | 11 | Час | 15 | Мин |
| 3.14 | НД на метод отбора | ГОСТ 31862-2012 | | | | |
| 3.15 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 | | | | |
| 4 | Дополнительные сведения | | | | | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

зам. Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

| Санитарно-химические исследования | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России | | | | | |
| Номер направления | 317 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017 г | | 11 | час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017 г | Окончание | | 13.04.2017 г | |

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00468 | **Вода горячая** | | | | |
| | Запах | 0 / 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Мутность | менее 0,8 | 1,5 | мг/дм$^3$ | ГОСТ 3351-74 |
| | Цветность | менее 5 | 20 | градус цветности | ГОСТ 31868-12 |
| | pH | 9,0 ± 0,1 | 6 - 9 | единица pH | РД 52.24.495-05 |

| Дополнительные сведения | |
|---|---|

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

Федеральное медико-биологическое агентство России

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»**
**Противочумная станция**
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

***Утверждаю***
И.о. Главного врач ПЧС,
Зам. технического директора
органа инспекции
_____Долгих Е.В.

# Экспертное заключение
## по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 185-ЛИ от 18.04.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 20.
8. **Место отбора:** ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0336, 0337 от 18.04.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Кондаков А.В./
(Подпись) (ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»**

**Противочумная станция**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ**

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0336

от 18.04.2017 г.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Сведения о Заказчике** | | | | | | |
| 1.1 | Наименование | МУЭП «Промтехэнерго» | | | | | |
| 1.2 | Адрес | 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20 | | | | | |
| 1.3 | Цель исследований | Производственный контроль | | | | | |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г. | | | | | |
| 2 | **Сведения об объекте** | | | | | | |
| 2.1 | Наименование объекта | ЦТП «Кольцово» | | | | | |
| 2.2 | Адрес объекта | 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово | | | | | |
| 3 | **Сведения о пробе (образце)** | | | | | | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран | | | | | |
| 3.2 | Наименование | Вода холодная питьевая | | | | | |
| 3.3 | Код | 00465 | | | | | |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | | | | | | |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | | | | | | |
| 3.6 | Тара, упаковка | Стерильная лабораторная посуда; пластиковая бутылка | | | | | |
| 3.7 | Объём партии (при необходим) | | Спецмарка | | | | |
| 3.8 | Объём (количество) | 2*0,5 | Ед. изм. | л | | | |
| 3.9 | Дата и время отбора | 12.04.2017 г. | 09 | Час | 17 | Мин | |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации | Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В. | | | | | |
| 3.11 | Условия доставки | Сумка-холодильник + | Наличие консервантов - | Температура +6°С | | | |
| 3.12 | Условия отбора проб | Температура окружающей среды - | Температура воды - | | | | |
| 3.13 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 12.04.2017 г. | 11 | Час | 15 | Мин | |
| 3.14 | НД на метод отбора | ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012 | | | | | |
| 3.15 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 | | | | | |
| 4 | Дополнительные сведения | | | | | | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

зам. Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

| Бактериологические исследования | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА | | | | | |
| Номер направления | № 314 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017г | | 11 | Час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017г | Окончание | | 17.04.2017г | |

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00465 | **Вода холодная питьевая** | | | | |
| | Общее микробное число | 0 | Не более 50 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018 -01 |
| | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | Обн./не обн.в 100 мл | МУК 4.2.1018 -01 |
| | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | Обн./не обн.в 100 мл | МУК 4.2.1018 -01 |

| Санитарно-химические исследования | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России | | | | | |
| Номер направления | 314 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017 г | | 11 | час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017 г | Окончание | | 13.04.2017 г | |

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00465 | **Вода холодная питьевая** | | | | |
| | Запах | 0 / 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Привкус | 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Мутность | менее 0,8 | 1,5 | мг/дм$^3$ | ГОСТ 3351-74 |
| | Цветность | менее 5 | 20 | градус цветности | ГОСТ 31868-12 |
| | pH | 7,6 ± 0,1 | 6 - 9 | единица pH | РД 52.24.495-05 |
| Дополнительные сведения | | | | | |

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»**

**Противочумная станция**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ**

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0337

от 18.04.2017 г.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Сведения о Заказчике** | | | | | |
| 1.1 | Наименование | МУЭП «Промтехэнерго» | | | | |
| 1.2 | Адрес | 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20 | | | | |
| 1.3 | Цель исследований | Производственный контроль | | | | |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г. | | | | |
| 2 | **Сведения об объекте** | | | | | |
| 2.1 | Наименование объекта | ЦТП «Кольцово» | | | | |
| 2.2 | Адрес объекта | 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово | | | | |
| 3 | **Сведения о пробе (образце)** | | | | | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран | | | | |
| 3.2 | Наименование | Вода горячая | | | | |
| 3.3 | Код | 00466 | | | | |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | | | | | |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | | | | | |
| 3.6 | Тара, упаковка | Пластиковая бутылка | | | | |
| 3.7 | Объём партии (при необходим) | | Спецмарка | | | |
| 3.8 | Объём (количество) | 1*0,5 | Ед. изм. | л | | |
| 3.9 | Дата и время отбора | 12.04.2017 г. | 09 | Час | 17 | Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации | Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В. | | | | |
| 3.11 | Условия доставки | Сумка-холодильник + | Наличие консервантов - | Температура +6°С | | |
| 3.12 | Условия отбора проб | Температура окружающей среды - | Температура воды - | | | |
| 3.13 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 12.04.2017 г. | 11 | Час | 15 | Мин |
| 3.14 | НД на метод отбора | ГОСТ 31862-2012 | | | | |
| 3.15 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 | | | | |
| 4 | Дополнительные сведения | | | | | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

зам. Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

| Санитарно-химические исследования | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России | | | | | |
| Номер направления | 315 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017 г | | 11 | час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017 г | Окончание | | 13.04.2017 г | |

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00466 | **Вода горячая** | | | | |
| | Запах | 0 / 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Мутность | менее 0,8 | 1,5 | мг/дм$^3$ | ГОСТ 3351-74 |
| | Цветность | менее 5 | 20 | градус цветности | ГОСТ 31868-12 |
| | pH | 9,0 ± 0,1 | 6 - 9 | единица pH | РД 52.24.495-05 |

| Дополнительные сведения | |
|---|---|

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

Федеральное медико-биологическое агентство России

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»**
**Противочумная станция**
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

***Утверждаю***
И.о. Главного врач ПЧС,
Зам. технического директора
органа инспекции
_____Долгих Е.В.

# Экспертное заключение
## по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 183-ЛИ от 18.04.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. **Место отбора:** Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0334, 0335 от 18.04.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранная из водоразборного крана в столовой «Биотехнологического лицея № 21» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранная из водоразборного крана в столовой «Биотехнологического лицея № 21» по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

**Ф.И.О., подпись эксперта:** _____ /Кондаков А.В./
(Подпись) (ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»**

**Противочумная станция**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ**

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0334

от 18.04.2017 г.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Сведения о Заказчике** | | | | | |
| 1.1 | Наименование | МУЭП «Промтехэнерго» | | | | |
| 1.2 | Адрес | 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20 | | | | |
| 1.3 | Цель исследований | Производственный контроль | | | | |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г. | | | | |
| 2 | **Сведения об объекте** | | | | | |
| 2.1 | Наименование объекта | МБОУ «Биотехнологический лицей №21» | | | | |
| 2.2 | Адрес объекта | 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30 а | | | | |
| 3 | **Сведения о пробе (образце)** | | | | | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран | | | | |
| 3.2 | Наименование | Вода холодная питьевая | | | | |
| 3.3 | Код | 00461 | | | | |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | | | | | |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | | | | | |
| 3.6 | Тара, упаковка | Стерильная лабораторная посуда; пластиковая бутылка | | | | |
| 3.7 | Объём партии (при необходим) | | Спецмарка | | | |
| 3.8 | Объём (количество) | 1*0,5; 1*1,5 | Ед. изм. | л | | |
| 3.9 | Дата и время отбора | 12.04.2017 г. | 09 | Час | 00 | Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации | Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В. | | | | |
| 3.11 | Условия доставки | Сумка-холодильник + | Наличие консервантов - | Температура +6°С | | |
| 3.12 | Условия отбора проб | Температура окружающей среды - | Температура воды - | | | |
| 3.13 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 12.04.2017 г. | 11 | Час | 15 | Мин |
| 3.14 | НД на метод отбора | ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012 | | | | |
| 3.15 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 | | | | |
| 4 | Дополнительные сведения | | | | | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./
зам. Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

## Бактериологические исследования

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА | | | | | |
| Номер направления | № 310 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017г | | 11 | Час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017г | Окончание | | 17.04.2017г | |

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00461 | **Вода холодная питьевая** | | | | |
| | Общее микробное число | 0 | Не более 50 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018 -01 |
| | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | Обн./не обн.в 100 мл | МУК 4.2.1018 -01 |
| | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | Обн./не обн.в 100 мл | МУК 4.2.1018 -01 |

## Санитарно-химические исследования

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России | | | | | |
| Номер направления | 310 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017 г | | 11 | час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017 г | Окончание | | 13.04.2017 г | |

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00461 | **Вода холодная питьевая** | | | | |
| | Запах | 0 / 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Привкус | 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Мутность | менее 0,8 | 1,5 | мг/дм$^3$ | ГОСТ 3351-74 |
| | Цветность | менее 5 | 20 | градус цветности | ГОСТ 31868-12 |
| | pH | 7,5 ± 0,1 | 6 - 9 | единица pH | РД 52.24.495-05 |
| Дополнительные сведения | | | | | |

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»**

**Противочумная станция**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ**

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0335

от 18.04.2017 г.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Сведения о Заказчике** | | | | | |
| 1.1 | Наименование | МУЭП «Промтехэнерго» | | | | |
| 1.2 | Адрес | 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20 | | | | |
| 1.3 | Цель исследований | Производственный контроль | | | | |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г. | | | | |
| 2 | **Сведения об объекте** | | | | | |
| 2.1 | Наименование объекта | МБОУ «Биотехнологический лицей №21» | | | | |
| 2.2 | Адрес объекта | 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30 а | | | | |
| 3 | **Сведения о пробе (образце)** | | | | | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран | | | | |
| 3.2 | Наименование | Вода горячая | | | | |
| 3.3 | Код | 00462 | | | | |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | | | | | |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | | | | | |
| 3.6 | Тара, упаковка | Пластиковая бутылка | | | | |
| 3.7 | Объём партии (при необходим) | | Спецмарка | | | |
| 3.8 | Объём (количество) | 1*0,5 | Ед. изм. | | л | |
| 3.9 | Дата и время отбора | 12.04.2017 г. | 09 | Час | 00 | Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации | Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В. | | | | |
| 3.11 | Условия доставки | Сумка-холодильник + | Наличие консервантов - | | Температура +6°С | |
| 3.12 | Условия отбора проб | Температура окружающей среды - | Температура воды - | | | |
| 3.13 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 12.04.2017 г. | 11 | Час | 15 | Мин |
| 3.14 | НД на метод отбора | ГОСТ 31862-2012 | | | | |
| 3.15 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 | | | | |
| 4 | Дополнительные сведения | | | | | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)
М.П.

| Санитарно-химические исследования | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России | | | | | | |
| Номер направления | 311 | | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017 г | | 11 | час | 30 | мин | |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017 г | Окончание | | 13.04.2017 г | | |

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00462 | **Вода горячая** | | | | |
| | Запах | 0 / 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Мутность | менее 0,8 | 1,5 | мг/дм$^3$ | ГОСТ 3351-74 |
| | Цветность | менее 5 | 20 | градус цветности | ГОСТ 31868-12 |
| | pH | 9,0 ± 0,1 | 6 - 9 | единица pH | РД 52.24.495-05 |

| Дополнительные сведения | |
|---|---|

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

Федеральное медико-биологическое агентство России

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»**
**Противочумная станция**
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

***Утверждаю***
И.о. Главного врач ПЧС,
Зам. технического директора
органа инспекции
_____Долгих Е.В.

# Экспертное заключение
## по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 184-ЛИ от 18.04.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная.
8. **Место отбора:** машинный зал, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0372, 0373 от 18.04.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из водоразборного крана машинного зала, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранной из водоразборного крана в машинном зале, по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

**Ф.И.О., подпись эксперта:** _____ /Кондаков А.В./
(Подпись) (ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»**

**Противочумная станция**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ**

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0372

от 18.04.2017 г.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Сведения о Заказчике** | | | | | |
| 1.1 | Наименование | МУЭП «Промтехэнерго» | | | | |
| 1.2 | Адрес | 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20 | | | | |
| 1.3 | Цель исследований | Производственный контроль | | | | |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г. | | | | |
| 2 | **Сведения об объекте** | | | | | |
| 2.1 | Наименование объекта | ЦТП «Новоборский» | | | | |
| 2.2 | Адрес объекта | 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная | | | | |
| 3 | **Сведения о пробе (образце)** | | | | | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | Машинный зал, водоразборный кран | | | | |
| 3.2 | Наименование | Вода холодная питьевая | | | | |
| 3.3 | Код | 00463 | | | | |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | | | | | |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | | | | | |
| 3.6 | Тара, упаковка | Стерильная лабораторная посуда; пластиковая бутылка | | | | |
| 3.7 | Объём партии (при необходим) | | Спецмарка | | | |
| 3.8 | Объём (количество) | 2*0,5 | Ед. изм. | л | | |
| 3.9 | Дата и время отбора | 12.04.2017 г. | 09 | Час | 10 | Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации | Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В. | | | | |
| 3.11 | Условия доставки | Сумка-холодильник + | Наличие консервантов - | Температура +6°С | | |
| 3.12 | Условия отбора проб | Температура окружающей среды - | Температура воды - | | | |
| 3.13 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 12.04.2017 г. | 11 | Час | 15 | Мин |
| 3.14 | НД на метод отбора | ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012 | | | | |
| 3.15 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 | | | | |
| 4 | Дополнительные сведения | | | | | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./
зам. Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)
М.П.

Крайнинчиков О.И.

| Бактериологические исследования | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА | | | | | |
| Номер направления | № 312 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017г | | 11 | Час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017г | Окончание | | 17.04.2017г | |

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00463 | **Вода холодная питьевая** | | | | |
| | Общее микробное число | 0 | Не более 50 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018 -01 |
| | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | Обн./не обн.в 100 мл | МУК 4.2.1018 -01 |
| | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие в 100 мл | Обн./не обн.в 100 мл | МУК 4.2.1018 -01 |

| Санитарно-химические исследования | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России | | | | | |
| Номер направления | 312 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017 г | | 11 | час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017 г | Окончание | | 13.04.2017 г | |

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00463 | **Вода холодная питьевая** | | | | |
| | Запах | 0 / 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Привкус | 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Мутность | менее 0,8 | 1,5 | мг/дм$^3$ | ГОСТ 3351-74 |
| | Цветность | менее 5 | 20 | градус цветности | ГОСТ 31868-12 |
| | pH | 7,6 ± 0,1 | 6 - 9 | единица pH | РД 52.24.495-05 |
| Дополнительные сведения | | | | | |

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»**

**Противочумная станция**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ**

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0373

от 18.04.2017 г.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Сведения о Заказчике** | | | | | |
| 1.1 | Наименование | МУЭП «Промтехэнерго» | | | | |
| 1.2 | Адрес | 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20 | | | | |
| 1.3 | Цель исследований | Производственный контроль | | | | |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г. | | | | |
| 2 | **Сведения об объекте** | | | | | |
| 2.1 | Наименование объекта | ЦТП «Новоборский» | | | | |
| 2.2 | Адрес объекта | 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная | | | | |
| 3 | **Сведения о пробе (образце)** | | | | | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | Машинный зал, водоразборный кран | | | | |
| 3.2 | Наименование | Вода горячая | | | | |
| 3.3 | Код | 00464 | | | | |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | | | | | |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | | | | | |
| 3.6 | Тара, упаковка | Пластиковая бутылка | | | | |
| 3.7 | Объём партии (при необходим) | | Спецмарка | | | |
| 3.8 | Объём (количество) | 1*0,5 | Ед. изм. | л | | |
| 3.9 | Дата и время отбора | 12.04.2017 г. | 09 | Час | 10 | Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации | Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В. | | | | |
| 3.11 | Условия доставки | Сумка-холодильник + | Наличие консервантов - | Температура +6°С | | |
| 3.12 | Условия отбора проб | Температура окружающей среды - | Температура воды - | | | |
| 3.13 | Дата и время доставки в ИЛЦ | 12.04.2017 г. | 11 | Час | 15 | Мин |
| 3.14 | НД на метод отбора | ГОСТ 31862-2012 | | | | |
| 3.15 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 | | | | |
| 4 | Дополнительные сведения | | | | | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындюк А.В./

зам. Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

| Санитарно-химические исследования | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения исследований | Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России | | | | | |
| Номер направления | 313 | | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 12.04.2017 г | | 11 | час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало | 12.04.2017 г | Окончание | | 13.04.2017 г | |

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

| Код пробы | Наименование пробы/ показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм. | НД на метод исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 00464 | **Вода горячая** | | | | |
| | Запах | 0 / 0 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| | Мутность | менее 0,8 | 1,5 | мг/дм$^3$ | ГОСТ 3351-74 |
| | Цветность | менее 5 | 20 | градус цветности | ГОСТ 31868-12 |
| | pH | 9,0 ± 0,1 | 6 - 9 | единица pH | РД 52.24.495-05 |

| Дополнительные сведения | |
|---|---|

Лицо, ответственное за оформление протокола Рындюк А.В.