Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 631-ЛИ от 04.10.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. **Место отбора:** Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1143, 1144 от 03.10.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранной из водоразборного крана в столовой «Биотехнологического лицея № 21» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана в столовой «Биотехнологического лицея № 21» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1143

от 03.10.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей №21»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02308				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива)					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	27.09.2018 г.	08	Час	40	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27.09.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1058					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09. 2018г	Окончание		02.10. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02308	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1058					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09.2018 г	Окончание		28.09.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02308	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	5,19 ± 1,56	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,3 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1144

от 03.10.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей №21»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	02309				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива)					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	27.09.2018 г.	08	Час	40	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27.09.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1059					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09.2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09.2018г	Окончание		02.10.2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02309	Вода горячая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1059					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09.2018 г	Окончание		28.09.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02309	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	7,34 ± 2,20	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	8,9 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 630-ЛИ от 04.10.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБДОУ Детский сад «Лёвушка».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
8. **Место отбора:** Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1151, 1152 от 03.10.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранная из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ Детский сад «Лёвушка» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ Детский сад «Лёвушка» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1151

от 03.10.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ Детский сад «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5.				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02316				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	27.09.2018 г.	09	Час	30	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27.09.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1066					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09. 2018г	Окончание		02.10. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02316	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1066					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09.2018 г	Окончание		28.09.2018 г	

Средства измерений				
	1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082	Св. № 358292	от 14.12.2017 г	до 13.12.2018 г
	2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 420984	от 20.08.2018 г	до 19.08.2019 г
	3. Иономер «Анион-7000», № 176	Св. № 364056	от 12.12.2017 г	до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02316	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	Цветность	6,70 ± 2,01	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,6 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1152

от 03.10.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ Детский сад «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5.				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	02317				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	27.09.2018 г.	09	Час	30	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27.09.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1067					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09. 2018г	Окончание		02.10. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02317	Вода горячая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1067					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09.2018 г	Окончание		28.09.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02317	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	Цветность	11,13 ± 2,23	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,6 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 632-ЛИ от 04.10.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная.
8. **Место отбора:** Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1145, 1146 от 03.10.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранная из водоразборного крана в санитарном узле, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранной из водоразборного крана в санитарном узле, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1145

от 03.10.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02310				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива)					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	27.09.2018 г.	09	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27.09.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1060					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09. 2018г	Окончание		02.10. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02310	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1060					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09.2018 г	Окончание		28.09.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02310	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	5,85 ± 1,76	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,4 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1146

от 03.10.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	02311				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива)					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	27.09.2018 г.	09	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27.09.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1061					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09. 2018г	Окончание		02.10. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02311	Вода горячая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1061					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09.2018 г	Окончание		28.09.2018 г	

Средства измерений				
	1. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 358292	от 14.12.2017 г	до 13.12.2018 г
	2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 420984	от 20.08.2018 г	до 19.08.2019 г
	3. Иономер «Анион-7000», № 176	Св. № 364056	от 12.12.2017 г	до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02311	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	8,30 ± 2,49	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	8,9 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 633-ЛИ от 04.10.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1147, 1148 от 03.10.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранная из водоразборного крана на ремонтной базе, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранной из водоразборного крана на ремонтной базе, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1147

от 03.10.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20, АТС				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02312				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1* 0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	27.09.2018 г	09	Час	10	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6 ^{0}C		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27.09.2018 г	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1062					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09. 2018г	Окончание		02.10. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02312	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1062					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09.2018 г	Окончание		28.09.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02312	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	6,23 ± 1,87	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,5 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1148

от 03.10.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20, АТС				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	02313				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1* 0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	27.09.2018 г	09	Час	10	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6 ^{0}С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27.09.2018 г	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1063					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09. 2018г	Окончание		02.10. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02313	Вода горячая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1063					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09.2018 г	Окончание		28.09.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02313	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	9,72 ± 2,92	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	8,8 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 634-ЛИ от 04.10.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** СТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1149, 1150 от 05.09.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранная из водоразборного крана в санитарном узле по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана в санитарном узле по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1149

от 03.10.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20, АТС				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	СТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02314				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.		л	
3.9	Дата и время отбора	27.09.2018 г.	09	Час	20	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -		Температура +6°С	
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27.09.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1064					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09. 2018г	Окончание		02.10. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02314	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	6	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1064					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09.2018 г	Окончание		28.09.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02314	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	6,89 ± 2,07	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,7 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1150

от 03.10.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20, АТС				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	СТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	02315				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	27.09.2018 г.	09	Час	20	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	27.09.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1065					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09. 2018г	Окончание		02.10. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02315	Вода горячая				
	Общее микробное число	12	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1065					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27.09.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	27.09.2018 г	Окончание		28.09.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02315	Вода горячая				
	Мутность	0,83 ± 0,17	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	13,97 ± 2,79	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	8,9 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.