Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 752-ЛИ от 21.11.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная.
8. **Место отбора:** машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1416 от 21.11.2018г.; № 1417 от 19.11.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранная из водоразборного крана в санитарном узле, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранной из водоразборного крана в санитарном узле, по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1416

от 21.11.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02983				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива)					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	15.11.2018 г.	08	Час	45	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	15.11.2018 г.	09	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1318					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11. 2018г		10	Час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11. 2018г	Окончание		20.11. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02983	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1318					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11.2018 г		10	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11.2018 г	Окончание		16.11.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02983	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,6 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1417

от 19.11.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	02984				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива)					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	15.11.2018 г.	08	Час	45	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	15.11.2018 г.	09	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1319					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11.2018 г		10	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11.2018 г	Окончание		16.11.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02984	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	7,26 ± 2,18	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	8,9 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 753-ЛИ от 21.11.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1418 от 21.11.2018г.; № 1419 от 19.11.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранная из водоразборного крана на ремонтной базе, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранной из водоразборного крана на ремонтной базе, по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1419

от 19.11.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	02986				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	15.11.2018 г	09	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6 ^{0}C		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	15.11.2018 г	09	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1321					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11.2018 г		10	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11.2018 г	Окончание		16.11.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02986	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	7,45 ± 2,23	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	8,8 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1418

от 21.11.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02985				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1* 0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	15.11.2018 г	09	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6 ^{0}C		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	15.11.2018 г	09	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Мышляева /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1320					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11. 2018г		10	Час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11. 2018г	Окончание		20.11. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02985	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1320					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11.2018 г		10	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11.2018 г	Окончание		16.11.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02985	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,6 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 754-ЛИ от 21.11.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, Хоззона, ст. 6.
8. **Место отбора:** СТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1420 от 21.11.2018г.; № 1421 от 19.11.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранная из водоразборного крана в санитарном узле по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана в санитарном узле по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1421

от 19.11.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Хоззона, ст.6				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	СТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	02988				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	15.11.2018 г.	09	Час	15	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	15.11.2018 г.	09	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Мышляева /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1323					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11.2018 г		10	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11.2018 г	Окончание		16.11.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02988	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	7,26 ± 2,18	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	8,9 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1420

от 21.11.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Хоззона, ст.6				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	СТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02987				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	15.11.2018 г.	09	Час	15	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	15.11.2018 г.	09	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1322					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11. 2018г		10	Час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11. 2018г	Окончание		20.11. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02987	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1322					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11.2018 г		10	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11.2018 г	Окончание		16.11.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02987	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,7 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 751-ЛИ от 21.11.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая.
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. **Место отбора:** Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1414 от 21.11.2018г.; № 1415 от 19.11.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранной из водоразборного крана в столовой «Биотехнологического лицея № 21» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана в столовой «Биотехнологического лицея № 21» по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1415

от 19.11.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**						
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»					
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20					
1.3	Цель исследований	Производственный контроль					
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.					
2	**Сведения об объекте**						
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей №21»					
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а					
3	**Сведения о пробе (образце)**						
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран					
3.2	Наименование	Вода горячая					
3.3	Код	02982					
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)						
3.5	Дата изготовления (розлива)						
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль					
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка				
3.8	Объём (количество)	1*0,5	Ед. изм.		л		
3.9	Дата и время отбора	15.11.2018 г.		08	Час	30	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.					
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -		Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -				
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	15.11.2018 г.		09	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012					
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01					
4	Дополнительные сведения						

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Мышляева /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1317					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11.2018 г		10	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11.2018 г	Окончание		16.11.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02982	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	7,07 ± 2,12	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	8,9 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1414

от 21.11.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей №21»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02981				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива)					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	15.11.2018 г.	08	Час	30	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	15.11.2018 г.	09	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Мышляева /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1316					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11. 2018г		10	Час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11. 2018г	Окончание		20.11. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02981	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1316					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11.2018 г		10	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11.2018 г	Окончание		16.11.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02981	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,7 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 755-ЛИ от 21.11.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБДОУ Детский сад «Лёвушка».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
8. **Место отбора:** Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1422 от 21.11.2018г.; № 1423 от 19.11.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранная из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ Детский сад «Лёвушка» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ Детский сад «Лёвушка» по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1422

от 21.11.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ Детский сад «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Молодежная, 5.				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	02989				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	15.11.2018 г.	09	Час	30	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	15.11.2018 г.	09	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Мышляева /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1324					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11. 2018г		10	Час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11. 2018г	Окончание		20.11. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02989	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1324					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11.2018 г		10	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11.2018 г	Окончание		16.11.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г; Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02989	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,7 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1423

от 19.11.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ Детский сад «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Молодежная, 5.				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	02990				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	15.11.2018 г.	09	Час	30	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	15.11.2018 г.	09	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Мышляева /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1325					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15.11.2018 г		10	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	15.11.2018 г	Окончание		16.11.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 358292 от 14.12.2017 г до 13.12.2018 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 364056 от 12.12.2017 г до 11.12.2018 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
02990	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,8 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Мышляева Ю.П.