Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____ Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 862-ЛИ от 20.12.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБДОУ Детский сад «Лёвушка».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
8. **Место отбора:** Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1593, 1594 от 19.12.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранная из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ Детский сад «Лёвушка» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ Детский сад «Лёвушка» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1593

от 19.12.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ Детский сад «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5.				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	03280				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2018 г.	09	Час	40	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1475					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12. 2018г	Окончание		18.12. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03280	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1475					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2018 г	Окончание		14.12.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082 — Св. № 445258 от 04.12.2018 г до 03.12.2019 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 444292 от 03.12.2018 г до 02.12.2019 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03280	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,7 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1594

от 19.12.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ Детский сад «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5.				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	03281				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2018 г.	09	Час	40	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1476					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12. 2018г	Окончание		18.12. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03281	Вода горячая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1476					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2018 г	Окончание		14.12.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 445258 от 04.12.2018 г до 03.12.2019 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 444292 от 03.12.2018 г до 02.12.2019 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03281	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	8,20 ± 2,46	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	9,0 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____ Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 861-ЛИ от 20.12.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** СТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1591, 1592 от 19.12.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранная из водоразборного крана в санитарном узле по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана в санитарном узле по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1591

от 19.12.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20, АТС				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	СТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	03278				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2018 г.	09	Час	30	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1473					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12. 2018г	Окончание		18.12. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03278	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1473					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2018 г	Окончание		14.12.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 445258 от 04.12.2018 г до 03.12.2019 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 444292 от 03.12.2018 г до 02.12.2019 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03278	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,7 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1592

от 19.12.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20, АТС				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	СТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	03279				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2018 г.	09	Час	30	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1474					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12. 2018г	Окончание		18.12. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03279	Вода горячая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1474					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2018 г	Окончание		14.12.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 445258 от 04.12.2018 г до 03.12.2019 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 444292 от 03.12.2018 г до 02.12.2019 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03279	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	9,15 ± 2,74	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	9,0 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 860-ЛИ от 20.12.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная.
8. **Место отбора:** машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1587, 1588 от 19.12.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранная из водоразборного крана в санитарном узле, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранной из водоразборного крана в санитарном узле, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1587

от 19.12.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	03274				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива)					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2018 г.	09	Час	10	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1469					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12. 2018г	Окончание		18.12. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03274	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1469					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2018 г	Окончание		14.12.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 445258 от 04.12.2018 г до 03.12.2019 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 444292 от 03.12.2018 г до 02.12.2019 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03274	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,7 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1588

от 19.12.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	03275				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива)					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2018 г.	09	Час	10	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1470					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12. 2018г	Окончание		18.12. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03275	Вода горячая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1470					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2018 г	Окончание		14.12.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 445258 от 04.12.2018 г до 03.12.2019 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 444292 от 03.12.2018 г до 02.12.2019 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03275	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	8,11 ± 2,43	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	9,0 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____ Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 859-ЛИ от 20.12.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая.
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. **Место отбора:** Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1585, 1586 от 19.12.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранной из водоразборного крана в столовой «Биотехнологического лицея № 21» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана в столовой «Биотехнологического лицея № 21» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1585

от 19.12.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей №21»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	03272				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива)					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2018 г.	09	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1467					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12. 2018г	Окончание		18.12. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03272	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1467					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2018 г	Окончание		14.12.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 445258 от 04.12.2018 г до 03.12.2019 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 444292 от 03.12.2018 г до 02.12.2019 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03272	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,7 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1586

от 19.12.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей №21»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	03273				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива)					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2018 г.	09	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2018 г.	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1468					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12. 2018г	Окончание		18.12. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03273	Вода горячая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1468					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2018 г	Окончание		14.12.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 445258 от 04.12.2018 г до 03.12.2019 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 444292 от 03.12.2018 г до 02.12.2019 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03273	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	7,36 ± 2,21	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	9,0 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 858-ЛИ от 20.12.2018г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1589, 1590 от 19.12.2018г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранная из водоразборного крана на ремонтной базе, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранной из водоразборного крана на ремонтной базе, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1589

от 19.12.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	03276				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2018 г	09	Час	20	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6 ^{0}C		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2018 г	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1471					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12. 2018г	Окончание		18.12. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03276	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1471					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2018 г	Окончание		14.12.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 445258 от 04.12.2018 г до 03.12.2019 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 444292 от 03.12.2018 г до 02.12.2019 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03276	Вода холодная питьевая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,7 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1590

от 19.12.2018 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, корпус 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 23/2018 от 24.01.2018 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	03277				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.		л	
3.9	Дата и время отбора	13.12.2018 г	09	Час	20	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -		Температура +6 ^{0}C	
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2018 г	10	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ, регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА РОССИИ					
Номер направления	№ 1472					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12. 2018г		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12. 2018г	Окончание		18.12. 2018г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03277	Вода горячая				
	Общее микробное число	<1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1472					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2018 г		11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2018 г	Окончание		14.12.2018 г	

Средства измерений

1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082 — Св. № 445258 от 04.12.2018 г до 03.12.2019 г
2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 420984 от 20.08.2018 г до 19.08.2019 г
3. Иономер «Анион-7000», № 176 — Св. № 444292 от 03.12.2018 г до 02.12.2019 г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03277	Вода горячая				
	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм^3	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
	Цветность	8,39 ± 2,52	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012
	pH	9,0 ± 0,2	6,0 – 9,0	единица pH	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.