Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово зона АБК, корпус 14
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 508-ЛИ от 28.07.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБДОУ Детский сад «Лёвушка».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
8. **Место отбора:** Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0740 от 27.07.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным микробиологическим и санитарно-

химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.5, 3.1, 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(подпись) (ФИО)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
_____ Т.О. Бороздина
27.07.2021
(день месяца, месяц, год)

М П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0740

от 27.07.2021
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 6/2021 от 11.01.2021 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово,ул. Молодёжная, 5				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место отбора*	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	01372				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём (количество)*	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	19.07.2021	09	Час	30	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 228 от 19.07.2021				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6° С		
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	19.07.2021	11	Час	00	Мин
4	**Дополнительные сведения**	-				

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Бактериологические, паразитологические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1, литер А9					
- временного	-					
Номер направления	0651					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	19.07.2021		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	19.07.2021	Окончание		26.07.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от…до…)
Анализатор жидкости «Анион-4100», инв. № 10134200133, 2016 г.	1007	№ С-НН/06-05-2021/61671535 от 06.05.2021 до 05.05.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01372	Вода питьевая (горячая)			
	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	0651					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	19.07.2021		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	19.07.2021	Окончание		19.07.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Весы лабораторные электронные MB 210-A, №110104007, 2009 год	№ 24625082	№ 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	№ 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 621276 От 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01372	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	0,67 ± 0,13	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	8,0 ± 2,4	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель(pH)	7,6 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово зона АБК, корпус 14
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____ Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 507-ЛИ от 28.07.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** ПТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0739 от 27.07.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.5, 3.1, 3.3 СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./

(подпись) (ФИО)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
_____ Т.О. Бороздина
27.07.2021
(день месяца, месяц, год)

М П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0739

от 27.07.2021
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 6/2021 от 11.01.2021 г.
2	**Сведения об объекте**	
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово
3	**Сведения о пробе (образце)**	
3.1	Место отбора*	ПТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	01371
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль
3.7	Объём (количество)*	1*0,5; 1*0,5 Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	19.07.2021 09 Час 15 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 227 от 19.07.2021
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6° С
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	19.07.2021 11 Час 00 Мин
4	**Дополнительные сведения**	-

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Бактериологические, паразитологические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1, литер А9					
- временного	-					
Номер направления	0650					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	19.07.2021		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	19.07.2021	Окончание	26.07.2021		

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от…до…)
Анализатор жидкости «Анион-4100», инв. № 10134200133, 2016 г.	1007	№ С-НН/06-05-2021/61671535 от 06.05.2021 до 05.05.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01371	Вода питьевая (горячая)			
	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ Л. А. Супрунова
(подпись) (ФИО)

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	0650					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	19.07.2021		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	19.07.2021	Окончание		19.07.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Весы лабораторные электронные MB 210-A, №110104007, 2009 год	№ 24625082	№ 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	№ 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 621276 От 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01371	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	0,61 ± 0,12	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	7,6 ± 2,3	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель(pH)	9,0 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово зона АБК, корпус 14
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 506-ЛИ от 28.07.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0738 от 27.07.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.5, 3.1, 3.3 СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(подпись) (ФИО)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
_____ Т.О. Борозлина
27.07.2021
(день месяца, месяц, год)

М П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0738

от 27.07.2021
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 6/2021 от 11.01.2021 г.
2	**Сведения об объекте**	
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово
3	**Сведения о пробе (образце)**	
3.1	Место отбора*	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	01370
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль
3.7	Объём (количество)*	1*0,5; 1*0,5 Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	19.07.2021 09 Час 00 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 226 от 19.07.2021
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6° С
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	19.07.2021 11 Час 00 Мин
4	**Дополнительные сведения**	-

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Бактериологические, паразитологические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1, литер А9					
- временного	-					
Номер направления	0649					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	19.07.2021		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	19.07.2021	Окончание	26.07.2021		

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от…до…)
Анализатор жидкости «Анион-4100», инв. № 10134200133, 2016 г.	1007	№ С-НН/06-05-2021/61671535 от 06.05.2021 до 05.05.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01370	Вода питьевая (горячая)			
	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	0649					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	19.07.2021		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	19.07.2021	Окончание		19.07.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Весы лабораторные электронные MB 210-A, №110104007, 2009 год	№ 24625082	№ 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	№ 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 621276 От 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01370	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	0,59 ± 0,12	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	7,7 ± 2,3	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель(pH)	9,0 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово зона АБК, корпус 14
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 505-ЛИ от 28.07.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная.
8. **Место отбора:** Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0737 от 27.07.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.5, 3.1, 3.3 СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(подпись) (ФИО)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
_____ Т.О. Бороздина
27.07.2021
(день месяца, месяц, год)

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0737

от 27.07.2021
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 6/2021 от 11.01.2021 г.
2	**Сведения об объекте**	
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная
3	**Сведения о пробе (образце)**	
3.1	Место отбора*	Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	01369
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль
3.7	Объём (количество)*	1*0,5; 1*0,5 Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	19.07.2021 08 Час 45 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 225 от 19.07.2021
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6° С
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	19.07.2021 11 Час 00 Мин
4	**Дополнительные сведения**	-

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Бактериологические, паразитологические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1, литер А9					
- временного	-					
Номер направления	0648					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	19.07.2021		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	19.07.2021	Окончание	26.07.2021		

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от…до…)
Анализатор жидкости «Анион-4100», инв. № 10134200133, 2016 г.	1007	№ С-НН/06-05-2021/61671535 от 06.05.2021 до 05.05.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01369	Вода питьевая (горячая)			
	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	0648					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	19.07.2021		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	19.07.2021	Окончание		19.07.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Весы лабораторные электронные MB 210-A, №110104007, 2009 год	№ 24625082	№ 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	№ 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 621276 От 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01369	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	0,61 ± 0,12	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	7,9 ± 2,4	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель(pH)	9,0 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово зона АБК, корпус 14
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 504-ЛИ от 28.07.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. **Место отбора:** Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0736 от 27.07.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.5, 3.1, 3.3 СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(подпись) (ФИО)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
_____ Т.О. Бороздина
27.07.2021
(день месяца, месяц, год)

М П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0736

от 27.07.2021
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 6/2021 от 11.01.2021 г.
2	**Сведения об объекте**	
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а
3	**Сведения о пробе (образце)**	
3.1	Место отбора*	Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	01368
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль
3.7	Объём (количество)*	1*0,5; 1*0,5 Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	19.07.2021 08 Час 30 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 224 от 19.07.2021
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6° С
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	19.07.2021 11 Час 00 Мин
4	**Дополнительные сведения**	-

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Бактериологические, паразитологические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1, литер А9					
- временного	-					
Номер направления	0647					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	19.07.2021		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	19.07.2021	Окончание		26.07.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от…до…)
Анализатор жидкости «Анион-4100», инв. № 10134200133, 2016 г.	1007	№ С-НН/06-05-2021/61671535 от 06.05.2021 до 05.05.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01368	Вода питьевая (горячая)			
	Общее микробное число (ОМЧ)	Менее 1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	0647					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	19.07.2021		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	19.07.2021	Окончание		19.07.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Весы лабораторные электронные MB 210-A, №110104007, 2009 год	№ 24625082	№ 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	№ 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 621276 От 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01368	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	Менее 0,58	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	8,0 ± 2,4	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель(pH)	7,8 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола