Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово зона АБК, корпус 14
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 982-ЛИ от 13.12.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. **Место отбора:** Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1376 от 10.12.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) **не соответствует** требованиям, указанным в таблице 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как фактическое содержание исследованного показателя составило:

- водородный показатель (pH) - 9,1 единиц pH, при гигиеническом нормативе «в пределах 6-9 единиц pH».

Фактическое значение остальных исследованных санитарно-химических показателей находятся в пределах нормативных гигиенических значений.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(подпись) (ФИО)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ О.Н. Крапивницкая
10.12.2021
(день месяца, месяц, год)

М П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1376

от 10.12.2021
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 6/2021 от 11.01.2021 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место отбора*	Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	02357				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	07.12.2021	09	Час	00	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 425 от 07.12.2021				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6° С		
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	07.12.2021	10	Час	30	Мин
4	**Дополнительные сведения**	-				

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	1237					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	07.12.2021		10	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	07.12.2021	Окончание		09.12.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	С-НН/26-07-2021-81811451 от 26.07.2021 до 25.07.2022
Анализатор жидкости лабораторный серии «Анион-4100», 2015 год	№ 1007	С-НН/06-05-2021/61671535 от 06.05.2021 до 05.05.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02357	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	1,94 ± 0,39	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	10,3 ± 2,1	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный * показатель(pH)	9,1 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово зона АБК, корпус 14
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 983-ЛИ от 13.12.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная.
8. **Место отбора:** Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1377 от 10.12.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) **не соответствует** требованиям, указанным в таблице 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как фактическое содержание исследованного показателя составило:

- водородный показатель (pH) - 9,1 единиц pH, при гигиеническом нормативе «в пределах 6-9 единиц pH».

Фактическое значение остальных исследованных санитарно-химических показателей находятся в пределах нормативных гигиенических значений.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(подпись) (ФИО)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
О.Н. Крапивницкая
10.12.2021
(день месяца, месяц, год)

М П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1377

от 10.12.2021
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 6/2021 от 11.01.2021 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место отбора*	Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	02358				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём (количество)*	1*0.5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	07.12.2021	09	Час	15	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 426 от 07.12.2021				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6° С		
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	07.12.2021	10	Час	30	Мин
4	**Дополнительные сведения**	-				

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	1238					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	07.12.2021		10	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	07.12.2021	Окончание		09.12.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	С-НН/26-07-2021-81811451 от 26.07.2021 до 25.07.2022
Анализатор жидкости лабораторный серии «Анион-4100», 2015 год	№ 1007	С-НН/06-05-2021/61671535 от 06.05.2021 до 05.05.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02358	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	1,97 ± 0,39	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	10,5 ± 2,1	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный * показатель(pH)	9,1 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово зона АБК, корпус 14
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 984-ЛИ от 13.12.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1378 от 10.12.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) **не соответствует** требованиям, указанным в таблице 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как фактическое содержание исследованного показателя составило:

- водородный показатель (pH) - 9,1 единиц pH, при гигиеническом нормативе «в пределах 6-9 единиц pH».

Фактическое значение остальных исследованных санитарно-химических показателей находятся в пределах нормативных гигиенических значений.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(подпись) (ФИО)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
О.Н. Крапивницкая
10.12.2021
(день месяца, месяц, год)

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1378

от 10.12.2021
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 6/2021 от 11.01.2021 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место отбора*	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	02359				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	07.12.2021	09	Час	30	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 427 от 07.12.2021				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6° С		
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	07.12.2021	10	Час	30	Мин
4	**Дополнительные сведения**	-				

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	1239					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	07.12.2021		10	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	07.12.2021	Окончание		09.12.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	С-НН/26-07-2021-81811451 от 26.07.2021 до 25.07.2022
Анализатор жидкости лабораторный серии «Анион-4100», 2015 год	№ 1007	С-НН/06-05-2021/61671535 от 06.05.2021 до 05.05.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02359	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	1,67 ± 0,33	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	10,4 ± 2,1	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный * показатель(pH)	9,1 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово зона АБК, корпус 14
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 985-ЛИ от 13.12.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** ПТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1379 от 10.12.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) **не соответствует** требованиям, указанным в таблице 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как фактическое содержание исследованного показателя составило:

- водородный показатель (pH) - 9,1 единиц pH, при гигиеническом нормативе «в пределах 6-9 единиц pH».

Фактическое значение остальных исследованных санитарно-химических показателей находятся в пределах нормативных гигиенических значений.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./

(подпись) (ФИО)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ О.Н. Крапивницкая
10.12.2021
(день месяца, месяц, год)

М П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1379

от 10.12.2021
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 6/2021 от 11.01.2021 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место отбора*	ПТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	02360				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём (количество)*	1*0.5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	07.12.2021	09	Час	45	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 429 от 07.12.2021				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6° С		
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	07.12.2021	10	Час	30	Мин
4	**Дополнительные сведения**	-				

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	1240					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	07.12.2021		10	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	07.12.2021	Окончание		09.12.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	С-НН/26-07-2021-81811451 от 26.07.2021 до 25.07.2022
Анализатор жидкости лабораторный серии «Анион-4100», 2015 год	№ 1007	С-НН/06-05-2021/61671535 от 06.05.2021 до 05.05.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02360	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	1,86 ± 0,37	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	10,5 ± 2,1	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный * показатель(pH)	9,1 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово зона АБК, корпус 14
630559, РФ, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю
Руководитель органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 986-ЛИ от 13.12.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБДОУ Детский сад «Лёвушка».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
8. **Место отбора:** Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1380 от 10.12.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) **не соответствует** требованиям, указанным в таблице 3.3

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как фактическое содержание исследованного показателя составило:

- водородный показатель (pH) - 9,1 единиц pH, при гигиеническом нормативе «в пределах 6-9 единиц pH».

Фактическое значение остальных исследованных санитарно-химических показателей находятся в пределах нормативных гигиенических значений.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./

(подпись) (ФИО)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ О.Н. Крапивницкая
10.12.2021
(день месяца, месяц, год)

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1380

от 10.12.2021
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 6/2021 от 11.01.2021 г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово,ул. Молодёжная, 5				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место отбора*	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	02361				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	07.12.2021	09	Час	55	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 428 от 07.12.2021				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6° С		
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды +22° С	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	07.12.2021	10	Час	30	Мин
4	**Дополнительные сведения**	-				

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	1241					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	07.12.2021		10	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	07.12.2021	Окончание		09.12.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	С-НН/26-07-2021-81811451 от 26.07.2021 до 25.07.2022
Анализатор жидкости лабораторный серии «Анион-4100», 2015 год	№ 1007	С-НН/06-05-2021/61671535 от 06.05.2021 до 05.05.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02361	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	1,61 ± 0,32	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	10,5 ± 2,1	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный * показатель(pH)	9,1 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола