Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Утверждаю
Главный врач
Противочумной станции (ПЧС)
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
_____ /Михалёва Т.Ю./
«__»_____20__
МП

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 3866ОА-ЛИ от 01.06.2022г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления:**
3. **Изготовитель:**
4. **Объем партии:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль.
6. **Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а.
8. **Место отбора:** Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0682 от 01.06.2022г, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) **не соответствует** требованиям, указанным в таблице 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как фактический показатель составил **21,1^0 цветности, при гигиеническом нормативе «не более 20^0 цветности».**

Фактические значения остальных исследованных санитарно-химических показателей находятся в пределах нормативно гигиенических значений.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(подпись) (ФИО)

(сертификат эксперта № 22134 от 14.11.2020)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ О.Н. Крапивницкая
01.06.2022
(день месяца, месяц, год)

М П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0682

от 01.06.2022
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 31/2022 от 21.03.2022				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место отбора*	Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	01718				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	30.05.2022	08	Час	45	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА Россий				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 162 от 30.05.2022				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +5° С		
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	30.05.2022	11	Час	00	Мин
4	**Дополнительные сведения**	-				

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	0671					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	30.05.2022		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	30.05.2022	Окончание		31.05.2022	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	С-НН/26-07-2021-81811451 от 26.07.2021 до 25.07.2022
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	С-НН/09-12-2021/116506652 от 09.12.2021 до 08.12.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01718	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	Менее 0,58	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	21,1 ± 4,2	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель(pH)	8,7 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Утверждаю
Главный врач
Противочумной станции (ПЧС)
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
_____/Михалёва Т.Ю./
«___»_____20__
МП

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний

№ 387бОА-ЛИ от 01.06.2022г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления:**
3. **Изготовитель:**
4. **Объем партии:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль.
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная.
8. **Место отбора:** Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0683 от 01.06.2022г, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) **не соответствует** требованиям, указанным в таблице 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как фактический показатель составил **21,1^0 цветности, при гигиеническом нормативе «не более 20^0 цветности».**

Фактические значения остальных исследованных санитарно-химических показателей находятся в пределах нормативно гигиенических значений.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

(сертификат эксперта № 22134 от 14.11.2020)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ О.Н. Крапивницкая
01.06.2022
(день месяца, месяц, год)

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0683

от 01.06.2022
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 31/2022 от 21.03.2022				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место отбора*	Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	01719				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	30.05.2022	09	Час	00	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 163 от 30.05.2022				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +5° С		
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	30.05.2022	11	Час	00	Мин
4	**Дополнительные сведения**	-				

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	0672					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	30.05.2022		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	30.05.2022	Окончание		31.05.2022	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	С-НН/26-07-2021-81811451 от 26.07.2021 до 25.07.2022
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	С-НН/09-12-2021/116506652 от 09.12.2021 до 08.12.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01719	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	Менее 0,58	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	21,1 ± 4,2	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель(pH)	8,6 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Утверждаю
Главный врач
Противочумной станции (ПЧС)
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
_____/Михалёва Т.Ю./
«___» _____ 20___
м.п.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний

№ 388бОА-ЛИ от 01.06.2022г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления:**
3. **Изготовитель:**
4. **Объем партии:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль.
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово.
8. **Место отбора:** Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0684 от 01.06.2022г, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) **не соответствует** требованиям, указанным в таблице 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как фактический показатель составил **20,9^0 цветности, при гигиеническом нормативе «не более 20^0 цветности».**

Фактические значения остальных исследованных санитарно-химических показателей находятся в пределах нормативно гигиенических значений.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(подпись) (ФИО)

(сертификат эксперта № 22134 от 14.11.2020)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
О.Н. Крапивницкая
01.06.2022
(день месяца, месяц, год)
М П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0684

от 01.06.2022
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 31/2022 от 21.03.2022				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место отбора*	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	01720				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	30.05.2022	09	Час	15	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 164 от 30.05.2022				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +5° С		
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	30.05.2022	11	Час	00	Мин
4	**Дополнительные сведения**	-				

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	0673					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	30.05.2022		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	30.05.2022	Окончание		31.05.2022	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	С-НН/26-07-2021-81811451 от 26.07.2021 до 25.07.2022
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	С-НН/09-12-2021/116506652 от 09.12.2021 до 08.12.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01720	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	Менее 0,58	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	20,9 ± 4,2	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель(pH)	8,6 ± 0.2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Утверждаю
Главный врач
Противочумной станции (ПЧС)
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
_____/Михалёва Т.Ю./
«___» _____ 20__
М.П.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний

№ 389бОА-ЛИ от 01.06.2022г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления:**
3. **Изготовитель:**
4. **Объем партии:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль.
6. **Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово.
8. **Место отбора:** ПТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0685 от 01.06.2022г, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) **не соответствует** требованиям, указанным в таблице 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как фактический показатель составил **22,8^0 цветности, при гигиеническом нормативе «не более 20^0 цветности».**

Фактические значения остальных исследованных санитарно-химических показателей находятся в пределах нормативно гигиенических значений.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

(сертификат эксперта № 22134 от 14.11.2020)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ О.Н. Крапивницкая
01.06.2022
(день месяца, месяц, год)

М П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0685

от 01.06.2022
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 31/2022 от 21.03.2022				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место отбора*	ПТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	01721				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	30.05.2022	09	Час	25	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 165 от 30.05.2022				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +5° С		
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	30.05.2022	11	Час	00	Мин
4	**Дополнительные сведения**	-				

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	0674					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	30.05.2022		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	30.05.2022	Окончание		31.05.2022	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	С-НН/26-07-2021-81811451 от 26.07.2021 до 25.07.2022
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	С-НН/09-12-2021/116506652 от 09.12.2021 до 08.12.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01721	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	Менее 0,58	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	22,8 ± 4,6	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель(pH)	8,7 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
http://163med.ru/; E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Утверждаю
Главный врач
Противочумной станции (ПЧС)
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
_____/Михалёва Т.Ю./
«__» _____ 20__
МП

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний

№ 3906ОА-ЛИ от 01.06.2022г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления:**
3. **Изготовитель:**
4. **Объем партии:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль.
6. **Наименование объекта:** МБДОУ «Лёвушка».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
8. **Место отбора:** Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0686 от 01.06.2022г, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№ 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) **не соответствует** требованиям, указанным в таблице 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____О.Н. Крапивницкая
01.06.2022
(день месяца, месяц, год)

М П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0686

от 01.06.2022
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 31/2022 от 21.03.2022				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Молодёжная, 5				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место отбора*	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	01722				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	30.05.2022	09	Час	40	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 166 от 30.05.2022				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +5° С		
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	30.05.2022	11	Час	00	Мин
4	**Дополнительные сведения**	-				

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

фактический показатель составил **23,0^0 цветности, при гигиеническом нормативе «не более 20^0 цветности».**

Фактические значения остальных исследованных санитарно-химических показателей находятся в пределах нормативно гигиенических значений.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(подпись) (ФИО)

(сертификат эксперта № 22134 от 14.11.2020)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21А323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ О.Н. Крапивницкая
01.06.2022
(день месяца, месяц, год)

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0686

от 01.06.2022
(день месяца, месяц, год)

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 31/2022 от 21.03.2022				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Молодёжная, 5				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место отбора*	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	01722				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	30.05.2022	09	Час	40	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 166 от 30.05.2022				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +5° С		
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	30.05.2022	11	Час	00	Мин
4	**Дополнительные сведения**	-				

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования						
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8					
- временного	-					
Номер направления	0675					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	30.05.2022		11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	30.05.2022	Окончание		31.05.2022	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от …до)
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	С-НН/26-07-2021-81811451 от 26.07.2021 до 25.07.2022
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	С-НН/09-12-2021/116506652 от 09.12.2021 до 08.12.2022

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01722	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	Менее 0,58	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	23,0 ± 4,6	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель(pH)	8,7 ± 0,2	единица pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола _____ (подпись) Л. А. Супрунова (ФИО)

Конец протокола