

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора

П.А. Максютов
М.П. «23» 10 2020 г.

Температурный график тепловой сети

Температура наружного воздуха Th°C	Температура прямого теплоносителя Tp°C	Температура обратного теплоносителя To°C не более	Температура наружного воздуха Th°C	Температура прямого теплоносителя Tp°C	Температура обратного теплоносителя To°C не более
-37	103	70	-14	97	68
-36	103	70	-13	94	67
-35	103	70	-12	92	66
-34	103	70	-11	90	65
-33	103	70	-10	87	63
-32	103	70	-9	86	62
-31	103	70	-8	83	61
-30	103	70	-7	81	60
-29	103	70	-6	78	59
-28	103	70	-5	76	57
-27	103	70	-4	74	56
-26	103	70	-3	72	55
-25	103	70	-2	70	54
-24	103	70	-1	70	52
-23	103	70	0	70	51
-22	103	70	+1	70	50
-21	103	70	+2	70	50
-20	103	70	+3	70	50
-19	103	70	+4	70	50
-18	103	70	+5	70	52
-17	103	70	+6	70	53
-16	103	70	+7	70	55
-15	99	69	+8	70	56

Согласовано:

Глава р.п. Кольцово

Н.Г. Красников



« » 2020 г.

Директор МУЭП «Промтехэнерго»

А.А. Попельницкий



« » 2020г.