



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора

Р.А. Максютков

М.П. «12» октября 2022 г.

Температурный график системы теплоснабжения

Температура наружного воздуха T_n °C	Температура прямого теплоносителя $T_{п}$ °C	Температура обратного теплоносителя T_o °C не более	Температу ра наружно го воздуха T_n °C	Температура прямого теплоносителя $T_{п}$ °C	Температура обратного теплоносителя T_o °C не более
-37	103	49,1	-14	99,1	57,7
-36	103	49,6	-13	97,2	56,9
-35	103	50,1	-12	95,4	56,2
-34	103	50,6	-11	93,6	55,4
-33	103	51,1	-10	91,7	54,5
-32	103	51,6	-9	89,8	53,7
-31	103	52,1	-8	87,9	52,8
-30	103	52,5	-7	86,0	51,9
-29	103	53,0	-6	84,0	51,0
-28	103	53,5	-5	82,0	50,0
-27	103	54,0	-4	79,9	49,0
-26	103	54,5	-3	77,8	47,9
-25	103	55,0	-2	75,7	46,7
-24	103	55,5	-1	73,5	45,5
-23	103	55,9	0	71,2	44,2
-22	103	56,5	1	70,0	43,8
-21	103	57,0	2	70,0	44,3
-20	103	57,4	3	70,0	44,8
-19	103	58,0	4	70,0	45,3
-18	103	58,4	5	70,0	45,8
-17	103	58,9	6	70,0	46,3
-16	102,6	59,2	7	70,0	46,9
-15	100,9	58,4	8	70,0	47,4

Согласовано:

Глава р.п. Кольцово:



Н.Г. Красников

«12» 10 2022 г.

Директор МУЭП «Промтехэнерго»:



А.А.Попельницкий

«12» 10 2022г.

Handwritten signature