

Утверждаю:

Директор МУЭП «Промтехэнерго»

А.А.Попельницкий

«_____» _____ 2021г.

График изменения температуры в тепловой сети МУЭП «Промтехэнерго» 95/70°C
(после ЦТП м-на Новоборск)

Температура наружного воздуха	Температура сетевой воды	
	Подающий трубопровод	Обратный трубопровод
8	60,3	56
7	59,4	54,6
6	58,5	53,2
5	57,5	51,8
4	56,6	50,4
3	55,6	49
2	54,6	47,6
1	53,7	46,1
0	52,7	44,7
-1	51,8	43,4
-2	50,8	42
-3	52	42
-4	53	43
-5	54	44
-6	56	45
-7	57	46
-8	58	47
-9	59	48
-10	61	48,4
-11	62	49
-12	63	50
-13	64	51
-14	66	51,6
-15	67	52
-16	68	53
-17	69	54
-18	70	55
-19	72	55,5
-20	73	56
-21	74	57
-22	75	58
-23	76	58,6
-24	78	59
-25	79	60
-26	80	61
-27	81	61,5
-28	82	62
-29	83	63
-30	85	63,7
-31	86	64
-32	87	65
-33	88	66
-34	90	67
-35	92	68
-36	94	69
-37	95	70