

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного инженера

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Роспотребнадзора

К. Е. Ставский

М.П. « 23 » 09 2026 г.

Температурный график системы теплоснабжения

Температура наружного воздуха T_n °C	Температура прямого теплоносителя T_p °C	Температура обратного теплоносителя T_o °C не более	Температура наружного воздуха T_n °C	Температура прямого теплоносителя T_p °C	Температура обратного теплоносителя T_o °C не более
-37	103,0	49,1	-14	99,1	57,7
-36	103,0	49,6	-13	97,2	56,9
-35	103,0	50,1	-12	95,4	56,2
-34	103,0	50,6	-11	93,6	55,4
-33	103,0	51,1	-10	91,7	54,5
-32	103,0	51,6	-9	89,8	53,7
-31	103,0	52,1	-8	87,9	52,8
-30	103,0	52,5	-7	86,0	51,9
-29	103,0	53,0	-6	84,0	51,0
-28	103,0	53,5	-5	82,0	50,0
-27	103,0	54,0	-4	79,9	49,0
-26	103,0	54,5	-3	77,8	47,9
-25	103,0	55,0	-2	75,7	46,7
-24	103,0	55,5	-1	73,5	45,5
-23	103,0	55,9	0	71,2	44,2
-22	103,0	56,5	+1	70,0	43,8
-21	103,0	57,0	+2	70,0	44,3
-20	103,0	57,4	+3	70,0	44,8
-19	103,0	58,0	+4	70,0	45,3
-18	103,0	58,4	+5	70,0	45,8
-17	103,0	58,9	+6	70,0	46,3
-16	102,6	59,2	+7	70,0	46,9
-15	100,9	58,4	+8	70,0	47,4

Согласовано:

Глава р.п. Кольцово

Н. Г. Красников

Директор МУЭП «Промтехэнерго»

А. А. Попельницкий