Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 264-ЛИ от 19.05.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** помещение для приёма пищи, раковина для мытья посуды, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0533 от 17.05.2017г., № 0532 от 19.05.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранной из водоразборного крана в помещении для приёма пищи по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды холодной питьевой отобранной из водоразборного крана в помещении для приёма пищи по исследованному санитарно-химическому показателю pH, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным исследованным санитарно-химическим показателям данная проба

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана в помещении для приёма пищи по исследованному санитарно-химическому показателю pH, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным исследованным санитарно-химическим показателям данная проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0532

от 19.05.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль -				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016г. от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Помещение для приема пищи, раковина для мытья посуды, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	00776				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5 л.; 1*0,5 л.	Ед. изм.	литр		
3.9	Дата и время отбора	16.05.2017 г.	09	Час	45	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	16.05.2017 г.	11	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 491					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017г		11	Час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017г	Окончание		19.05.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00776	**Вода холодная питьевая**				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	491					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017 г	Окончание		17.05.2017 г	

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00776	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0 / 0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	15,10 ± 3,02	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	9,1 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0533

от 17.05.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**						
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»					
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20					
1.3	Цель исследований	Производственный контроль					
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016г. от 15.12.2016г.					
2	**Сведения об объекте**						
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»					
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово					
3	**Сведения о пробе (образце)**						
3.1	Место (адрес) отбора	Помещение для приема пищи, раковина для мытья посуды, водоразборный кран					
3.2	Наименование	Вода горячая					
3.3	Код	00777					
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)						
3.5	Дата изготовления (розлива):						
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль					
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка				
3.8	Объём (количество)	1*0,5 л.	Ед. изм.	литр			
3.9	Дата и время отбора	16.05.2017 г.	09	Час	45	Мин	
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.					
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник	Наличие консервантов -	Температура +6°С			
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -				
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	16.05.2017 г.	11	Час	40	Мин	
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012					
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01					
4	Дополнительные сведения						

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	492					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017 г	Окончание		17.05.2017 г	

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00777	**Вода горячая**				
	Запах	0 / 0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	15,29 ± 3,06	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	9,1 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 263-ЛИ от 19.05.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая; вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0531 от 17.05.2017г., № 0530 от 19.05.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды горячей по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК , корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 530

от 19.05.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, НСО, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК -				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 25.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта	630559, НСО, Новосибирский район, р-п Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	00774				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, ПЭТ бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5л; 1* 0,5л.	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	16.05.2017г.	09	Час	30	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +5 ^{0}C		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	16.05.2017г.	11	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования

Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 489					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017г		11	Час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017г	Окончание		19.05.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00774	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	489					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017 г	Окончание		17.05.2017 г	

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00774	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0 / 0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	10,87 ± 2,17	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,5 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0531

от 17.05.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**						
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»					
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20					
1.3	Цель исследований	Производственный контроль					
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г.					
2	**Сведения об объекте**						
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»					
2.2	Адрес объекта	630559, НСО, Новосибирский район, р-п Кольцово					
3	**Сведения о пробе (образце)**						
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран					
3.2	Наименование	Вода горячая					
3.3	Код	00775					
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)						
3.5	Дата изготовления (розлива):						
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка					
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка				
3.8	Объём (количество)	1*0,5л	Ед. изм.	л			
3.9	Дата и время отбора	16.05.2017 г.	09	Час	30	Мин	
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.					
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С			
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -				
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	16.05.2017 г.	11	Час	40	Мин	
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012					
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01					
4	Дополнительные сведения						

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
М.П. (Подпись) (ФИО)

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	490					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017 г	Окончание		17.05.2017 г	

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00775	**Вода горячая**				
	Запах	0 / 0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	10,87 ± 2,17	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,5 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 262-ЛИ от 19.05.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая; вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная.
8. **Место отбора:** машинный зал, санитарный узел, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0528, 0529 от 19.05.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранная из водоразборного крана в санитарном узле, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранная из водоразборного крана в санитарном узле, по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0528

от 19.05.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная				
3	**Сведения о пробе** (образце)					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, сан.узел, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	00772				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5 л.; 1*0,5 л.	Ед. изм.	литр		
3.9	Дата и время отбора	16.05.2017 г.	09	Час	10	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	16.05.2017 г.	11	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 487					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017г		11	Час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017г	Окончание		19.05.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00772	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	487					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017 г	Окончание		17.05.2017 г	

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00772	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0 / 0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	10,68 ± 2,14	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,5 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико –биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский
район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0529

от 19.05.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, сан.узел, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	00773				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	26.05.2017 г.	09	Час	10	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	26.05.2017 г.	11	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	488					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017 г	Окончание		17.05.2017 г	

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00773	**Вода горячая**				
	Запах	0 / 0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	10,68 ± 2,14	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,5 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 261-ЛИ от 19.05.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. **Место отбора:** Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0527 от 17.05.2017г., № 0526 от 19.05.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранная из водоразборного крана в столовой «Биотехнологического лицея № 21» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранная из водоразборного крана в столовой «Биотехнологического лицея № 21» по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

«Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0526

от 19.05.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**						
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»					
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20					
1.3	Цель исследований	Производственный контроль					
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г.					
2	**Сведения об объекте**						
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»					
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 30а					
3	**Сведения о пробе (образце)**						
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран					
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая					
3.3	Код	00770					
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)						
3.5	Дата изготовления (розлива):						
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль					
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка				
3.8	Объём (количество)	1*0,5 л.; 1*0,5 л.	Ед. изм.		литр		
3.9	Дата и время отбора	16.05.2017 г.		09	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.					
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -		Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -				
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	16.05.2017 г.		11	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012					
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01					
4	Дополнительные сведения						

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 485					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017г		11	Час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017г	Окончание		19.05.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00770	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	485					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017 г	Окончание		17.05.2017 г	

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00770	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0 / 0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	8,46 ± 2,54	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	6,7 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0527

от 17.05.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго» -				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2017г. от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	00771				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5 л.; 1*0,5 л.	Ед. изм.		литр	
3.9	Дата и время отбора	16.05.2017 г.	09	Час	00	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -		Температура +6°С	
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	16.05.2017 г.	11	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	486					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017 г	Окончание		17.05.2017 г	

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00771	**Вода горячая**				
	Запах	0 / 0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	10,10 ± 2,02	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,6 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
_____Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 260-ЛИ от 19.05.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая; вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБДОУ «Лёвушка».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
8. **Место отбора:** Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0535 от 17.05.2017г., № 0534 от 19.05.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды горячей, отобранной из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ «Лёвушка» по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ «Лёвушка» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0534

от 19.05.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль -				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016г. от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	Детский сад «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5.				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	1 этаж, сан.узел,раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	00778				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5 л.; 1*0,5 л.	Ед. изм.	литр		
3.9	Дата и время отбора	16.05.2017 г.	10	Час	10	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	16.05.2017 г.	11	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 493					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017г		11	Час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017г	Окончание		19.0452017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00778	**Вода холодная питьевая**				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	493					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017 г	Окончание		17.05.2017 г	

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00778	**Вода холодная питьевая**				
	Запах	0 / 0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	10,10 ± 2,02	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,5 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола — Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0535

от 17.05.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль -				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016г. от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	Детский сад «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий посслок Кольцово, ул. Молодежная, 5.				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	1 этаж, сан.узел,раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	00779				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5 л.	Ед. изм.		литр	
3.9	Дата и время отбора	16.05.2017 г.	10	Час	10	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник	Наличие консервантов -		Температура +6°С	
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	16.05.2017 г.	11	Час	40	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Михалёва Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	494					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16.05.2017 г		11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало	16.05.2017 г	Окончание		17.05.2017 г	

Средства измерений:

1. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094 — Св. № 252659 от 26.08.2016 г до 25.08.2017 г
2. Иономер «Анион 7000», № 176 — Св. № 278759 от 12.12.2016 г до 11.12.2017г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00779	**Вода горячая**				
	Запах	0 / 0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	10,87 ± 2,17	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,6 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.