Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель
органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 789-ЛИ от 20.12.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная.
8. **Место отбора:** машинный зал, санитарный узел, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1654, 1655 от 19.12.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранная из водоразборного крана в санитарном узле, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранная из водоразборного крана в санитарном узле по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1654

от 19.12.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, санитарный узел, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	03114				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2017 г.	09	Час	50	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2017 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 1565					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2017г		11	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2017г	Окончание		18.12.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03114	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1565					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2017г		11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2017г	Окончание		14.12.2017г	

Средства измерений:
1. Спектрофотометр UNIKO 1201, № WP 0701094 — Св. № 329364 от 21.08.2017г до 20.08.2018г; Св. № 356342 от 23.11.2017г до 22.11.2018г
2. Иономер «Анион-4100», № 1007

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03114	Вода холодная питьевая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,8 ± 0,1	6,0 – 9,0	единица pH	РД 52.24.495-05

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1655

от 19.12.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, санитарный узел, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	03115				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2017 г.	09	Час	50	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2017 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 1566					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2017г		11	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2017г	Окончание		18.12.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03115	Вода горячая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1566					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2017г		11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2017г	Окончание		14.12.2017г	

Средства измерений:
1. Спектрофотометр UNIKO 1201, № WP 0701094 — Св. № 329364 от 21.08.2017г до 20.08.2018г; Св. № 356342 от 23.11.2017г до 22.11.2018г
2. Иономер «Анион-4100», № 1007

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03115	Вода горячая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,96 ± 1,79	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	9,0 ± 0,1	6,0 – 9,0	единица pH	РД 52.24.495-05

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель
органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 791-ЛИ от 20.12.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1656, 1657 от 19.12.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранная из водоразборного крана на ремонтной базе, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана на ремонтной базе по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1656

от 19.12.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, 20, АТС				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	03116				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1* 0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2017г.	10	Час	10	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6 ^{0}C		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2017г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 1567					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2017г		11	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2017г	Окончание		18.12.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03116	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1567					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2017г		11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2017г	Окончание		14.12.2017г	

Средства измерений:
1. Спектрофотометр UNIKO 1201, № WP 0701094 — Св. № 329364 от 21.08.2017г до 20.08.2018г; Св. № 356342 от 23.11.2017г до 22.11.2018г
2. Иономер «Анион-4100», № 1007

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03116	Вода холодная питьевая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,8 ± 0,1	6,0 – 9,0	единица pH	РД 52.24.495-05

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1657

от 19.12.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, 20, АТС				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	03117				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1* 0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2017г.	10	Час	10	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6 ^{0}С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2017г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 1568					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2017г		11	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2017г	Окончание		18.12.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03117	Вода горячая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1568					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2017г		11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2017г	Окончание		14.12.2017г	

Средства измерений:
1. Спектрофотометр UNIKO 1201, № WP 0701094 — Св. № 329364 от 21.08.2017г до 20.08.2018г; Св. № 356342 от 23.11.2017г до 22.11.2018г
2. Иономер «Анион-4100», № 1007

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03117	Вода горячая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,19 ± 1,56	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	9,0 ± 0,1	6,0 – 9,0	единица pH	РД 52.24.495-05

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель
органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 807-ЛИ от 21.12.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** помещение для приёма пищи, раковина для мытья посуды, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1667, 1668 от 20.12.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранная из водоразборного крана в помещении для приёма пищи по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана в помещении для приёма пищи по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1667

от 20.12.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 132/2016 от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Помещение для приема пищи, раковина для мытья посуды, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	03146				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	литр		
3.9	Дата и время отбора	14.12.2017 г.	10	Час	20	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	14.12.2017 г.	11	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ Регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
то проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
омер направления	№ 1574					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14.12.2017г		12	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	14.12.2017г	Окончание		19.12.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03146	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1574					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14.12.2017г		12	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	14.12.2017г	Окончание		15.12.2017г	

Средства измерений:
1. Спектрофотометр UNIKO 1201, № WP 0701094 — Св. № 329364 от 21.08.2017г до 20.08.2018г; Св. № 356342 от 23.11.2017г до 22.11.2018г
2. Иономер «Анион-4100», № 1007

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03146	Вода холодная питьевая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	6,63 ± 1,99	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,8 ± 0,1	6,0 – 9,0	единица pH	РД 52.24.495-05

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1668

от 20.12.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 132/2016 от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Помещение для приема пищи, раковина для мытья посуды, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	03147				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	литр		
3.9	Дата и время отбора	14.12.2017 г.	10	Час	20	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	14.12.2017 г.	11	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ Регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 1575					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14.12.2017г		12	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	14.12.2017г	Окончание		19.12.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03147	Вода горячая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1575					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14.12.2017г		12	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	14.12.2017г	Окончание		15.12.2017г	

Средства измерений:
1. Спектрофотометр UNIKO 1201, № WP 0701094 — Св. № 329364 от 21.08.2017г до 20.08.2018г; Св. № 356342 от 23.11.2017г до 22.11.2018г
2. Иономер «Анион-4100», № 1007

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03147	Вода горячая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,48 ± 1,64	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	9,0 ± 0,1	6,0 – 9,0	единица pH	РД 52.24.495-05

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель
органа инспекции
_____Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 808-ЛИ от 21.12.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБДОУ «Детский сад «Лёвушка».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
8. **Место отбора:** Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1669, 1670 от 20.12.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленные пробы воды холодной питьевой и воды горячей, отобранные из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ «Детский сад «Лёвушка» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1669

от 20.12.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 132/2016 от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ Детский сад «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5.				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	03148				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	14.12.2017 г.	10	Час	40	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	14.12.2017 г.	11	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ Регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 1576					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14.12.2017г		12	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	14.12.2017г	Окончание		19.12.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03148	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1576					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14.12.2017г		12	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	14.12.2017г	Окончание		15.12.2017г	

Средства измерений:
1. Спектрофотометр UNIKO 1201, № WP 0701094 — Св. № 329364 от 21.08.2017г до 20.08.2018г
2. Иономер «Анион-4100», № 1007 — Св. № 356342 от 23.11.2017г до 22.11.2018г

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03148	Вода холодная питьевая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,8 ± 0,1	6,0 – 9,0	единица pH	РД 52.24.495-05

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1670

от 20.12.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 132/2016 от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБДОУ Детский сад «Лёвушка»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5.				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	03149				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	14.12.2017 г.	10	Час	40	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	14.12.2017 г.	11	Час	00	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ Регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
о проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
омер направления	№ 1577					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14.12.2017г		12	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	14.12.2017г	Окончание		19.12.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03149	Вода горячая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1575					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14.12.2017г		12	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	14.12.2017г	Окончание		15.12.2017г	

Средства измерений:
1. Спектрофотометр UNIKO 1201, № WP 0701094 — Св. № 329364 от 21.08.2017г до 20.08.2018г; Св. № 356342 от 23.11.2017г до 22.11.2018г
2. Иономер «Анион-4100», № 1007

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03147	Вода горячая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,48 ± 1,64	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	9,0 ± 0,1	6,0 – 9,0	единица pH	РД 52.24.495-05

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.

Бромлю

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

Утверждаю
Руководитель
органа инспекции
_____ Худякова И.А.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 790-ЛИ от 20.12.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. **Место отбора:** Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 1652, 1653 от 19.12.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранной из водоразборного крана в столовой «Биотехнологического лицея № 21» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана в столовой «Биотехнологического лицея № 21» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично или полностью воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____ /Долгих Е.В./
(Подпись) (ФИО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1652

от 19.12.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 132/2016 от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая				
3.3	Код	03112				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2017 г.	09	Час	40	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2017 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.Т./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 1563					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2017г		11	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2017г	Окончание		18.12.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03112	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1563					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2017г		11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2017г	Окончание		14.12.2017г	

Средства измерений:
1. Спектрофотометр UNIKO 1201, № WP 0701094 — Св. № 329364 от 21.08.2017г до 20.08.2018г; Св. № 356342 от 23.11.2017г до 22.11.2018г
2. Иономер «Анион-4100», № 1007

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03112	Вода холодная питьевая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм^3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,8 ± 0,1	6,0 – 9,0	единица pH	РД 52.24.495-05

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышлаева Ю.А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1653

от 19.12.2017 г.

1	**Сведения о Заказчике**					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АТС, 20				
1.3	Цель исследований	Производственный контроль				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 132/2016 от 15.12.2016г.				
2	**Сведения об объекте**					
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»				
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а				
3	**Сведения о пробе (образце)**					
3.1	Место (адрес) отбора	Столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	03113				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутыль				
3.7	Объём партии (при необходим)		Спецмарка			
3.8	Объём (количество)	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л		
3.9	Дата и время отбора	13.12.2017 г.	09	Час	40	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6°С		
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	13.12.2017 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____/Мышляева Ю.П./
Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ /Крапивницкая О.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Бактериологические исследования						
Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ№163 ФМБА					
Номер направления	№ 1564					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2017г		11	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2017г	Окончание		18.12.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03113	Вода горячая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн.в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования						
Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России					
Номер направления	1564					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13.12.2017г		11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	13.12.2017г	Окончание		14.12.2017г	

Средства измерений:
1. Спектрофотометр UNIKO 1201, № WP 0701094 — Св. № 329364 от 21.08.2017г до 20.08.2018г; Св. № 356342 от 23.11.2017г до 22.11.2018г
2. Иономер «Анион-4100», № 1007

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
03113	Вода горячая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,67 ± 1,70	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	9,0 ± 0,1	6,0 – 9,0	единица pH	РД 52.24.495-05

Лицо, ответственное за оформление протокола Мышляева Ю.П.